



HZSSX00FED5G



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Č. j.: HSKL- 10330-4/2023 - NY

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Adresát:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

Vyřizuje za PO: por. Mgr. Bc. Martina Dittrichová

Tel.: 950 865 162

E-mail: martina.dittrichova@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: nprap. Bc. Luboš Martínek

Tel.: 950 865 125

E-mail: lubos.martinek@hzscr.cz

Datum: 14. 12. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Osobní výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu nemocnice Nymburk

Místo stavby:

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

k. ú.: Nymburk, parc. č. st. 320, 223/1

Stavebník:

Město Nymburk, IČO 00239500

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

Požárně bezpečnostní řešení:

název: Osobní výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu nemocnice Nymburk

vypracoval: Ing. Simona Skrbková, ČKAIT 0007662

datum: 10/2023

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) obdržel dne 9. 11. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“) HZS STC k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Osobní výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu nemocnice Nymburk
vypracoval: Ing. Simona Skrbková, ČKAIT 0007662
datum: 10/2023

Popis stavby: Jedná se o přístavbu šachty osobního výtahu a související stavební úpravy pavilonu A v areálu nemocnice Nymburk. Objekt bude vybaven osobním výtahem a nouzovým osvětlením do předsíní výtahu. Výtah je navržen atipický s dvěma možnostmi výstupu/vstupu. Výstup je navržen na terén s ohledem na možnou dobrou manipulaci s lůžkem. V 1.NP (ve vstupní části objektu A, m.č. A.111) je navržen vypínací prvek výtahu, který bude označen dodatkovou tabulkou STOP VÝTAH. Elektrická energie pavilonu A se vypíná hlavním vypínačem umístěným v rozvodně v 1.PP objektu B.

Dne 29.11.2023 byl žadatel vyzván (výzva č.j.: HSKL-10330-2/2023-NY) k doplnění žádosti. Výzva byla žadateli doručena do DS dne 30.11.2023. Dne 11.12.2023 žadatel žádost na základě této výzvy doplnil.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu se zastavěnou plochou 619,87 m², 1PP, 4NP, určenou pro veřejnost, prostory určené pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, výška stavby 12,70 m, která je podle ustanovení §9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.

Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS STC k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

HZS STC, územní odbor Nymburk, pracovník ochrany obyvatelstva a krizového řízení souhlasí s předloženou dokumentací „**Osobní výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk**“, č. parc. 223/1, 320, Nymburk. Vzhledem k tomu, že je nemocnice dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany, je vydáno koordinované stanovisko. Pracovník na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení nemá připomínky.

Závěr

HZS STC na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru Nymburk
úřední osoba