

## Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### ZADAVATEL:

#### Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

E-mail: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)

ID datové schránky: 86abcbd

V Rychnově nad Kněžnou, dne 22.1.2024

Vážení,

na základě zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe**“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 5.1.2024 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a uveřejněna pod ev. č. Z2024-000982 a na profilu zadavatele E-ZAK, na odkazu: [https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html), URL zakázky: <https://zakazky.mesto-nymburk.cz/vz00000905>, poskytujeme tímto vysvětlení zadávací dokumentace, a to jako odpověď na žádost o vysvětlení účastníka ze dne 17.1.2024:

### Žádost o vysvětlení č. 1:

V soupise prací se nachází položka 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken. Avšak ani v PD se nehovoří o bližší specifikaci materiálu, který chybí pro adekvátní nacenění. Žádáme Zadavatele o určení pevnosti tahu pro daný materiál.

### ODPOVĚĎ:

Zástupce projekce prověřil daný požadavek dodavatele a uvádí, že pevnost geomříže v tahu min. 50/50 Kn/m.

***Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.***

S pozdravem

.....  
**Mgr. Veronika Kloudová**

smluvní zastoupení zadavatele  
DABONA s.r.o.