

Vážený pan
Ing. Jakub Šepela, DiS.
Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Převrátická 330/15
390 01 Tábor

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
8.1.2019	1102334429	Grman / 800850860	Kolin / 18.1.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení

Vážený pane Šepelo,

Na základě Vašeho dopisu, zaevidovaného dne 11.1.2019, ve kterém požadujete vyjádření k PD na akci: „**Nymburk – rekonstrukce chodníku a parkovacího stání ulice Tyršova** “. Podáváme následující stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., držitele licence na distribuci elektřiny.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k projektové dokumentaci na akci: „**Nymburk – rekonstrukce chodníku a parkovacího stání ulice Tyršova** “ KÚ Nymburk. **Za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.**

V místě se nachází distribuční kabelové vedení nízkého napětí NN 0,4 kV.

V místě se nachází distribuční kabelové vedení vysokého napětí VN 22 kV.

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

Stavbou dojde ke střetu s ochranným pásmem el. vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chráničků bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuce a.s.

Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle dodané projektové dokumentace.

Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Před započítím stavby je nutné zažádat o vytýčení distribučního zařízení, které bude provedeno po objednání ze strany ČEZ Distribuce a.s.


Parkovací stání a stání pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.

V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem



Zdeněk Říha
technik Správy energetického majetku vn, nn - senior