

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Kvačková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS03-01 Oprava 1 NP pavilonu H Nemocnice Nymburk s.r.o.

Evidenční číslo: DNS03-VZ01/2023

Předmět plnění:

Předmětem plnění je odstranění opotřebení a poškození v 1NP pavilonu H a uvedení prostor do původního, provozuschopného a technicky vyhovujícího stavu. Bude provedena také obnova kompletačních konstrukcí.

I. 1NP

Stávající podlahové konstrukce jsou nevhodně provedeny z anhydridových (sádrových) potěrů bez vyztužení v nedostatečné tloušťce (30mm). Pod touto roznášecí vrstvou byla instalovaná kročejová minerální izolace s malou dynamickou tuhostí. Tato izolace sesedla do takové míry, že nedostatečně pevná roznášecí vrstva v mnoha namáhaných místech vypraskala a poškodila nášlapnou vrstvu.

V návaznosti na tuto skutečnost, je nutné obnovit celé souvrství v celé ploše pod PVC a realizovat podlahu bez kročejové izolace. Zhorší se tím kročejový hluk směrem do 1PP, ale bude možné realizovat novou roznášecí vrstvu v tl. 50mm a vyztužením. Nebude tak již docházet k degradaci nově osazeného antistatického PVC.

Dojde k obnově porušených SDK stropních kcí v nezbytném rozsahu (10-30%). Zároveň budou vyměněna stávající trubicová svítidla za úsporná LED v prostorách pro pacienty.

Budou provedeny strukturální rozvody datové sítě dle standardu pro kyberbezpečnost v protipožárním provedení umožňující certifikaci TIČR.

Po dokončení stavebních prací bude provedena výmalba všech prostor vč. zárubní.