



ulice Generála Antonína Sochora 2175
288 03 NYMBURK

OPTIMA, spol. s r.o.
Matulová Iveta
Žižkova 738
56601 Vysoké Mýto

Email: info@optima-vm.cz

Váš dopis značky / ze dne Naše značka

Vyřizuje F.Michl Nymburk, dne 27.03.2023

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu existence sítí na akci: PD Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce.

V uvedeném prostoru se nachází podzemní vedení Horkovodu DN125. V rámci výše uvedené akce může dojít ke styku (křížení a souběh) s našimi rozvody tepelné sítě. Přiložené geodetické zaměření vedení horkovodu do KN mapy města Nymburk je pouze informativní.

Před započítáním prací žádejte písemně o vytýčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Horkovod DN125 je v provozu a během stavebních prací je nutno dodržet podmínky dané výrobcem systému předizolovaného potrubí, hlavně dodržet minimální výšku zásypu a krytí (min80cm), strojně neobnažovat potrubí a nepřejíždět těžkou technikou vedení rozvodu tepla. Součástí rozvodu CZT Nymburk jsou také optické sdělovací kabely, které jsou umístěny v chráničkách nad nebo podél předizolovaného horkovodního potrubí.

Dále Vás žádáme o zahrnutí podmínky vytýčit naše sítě před započítáním prací také do podmínek územního souhlasu.

Příloha: Zaměření rozvodu tepla

S pozdravem

Filip Michl
technik
THERMOSERVIS
spol. s r.o.
Gen. SOCHORA 2175
288 03 NYMBURK

Telefon: 325 531 157
325 531 136

Fax: 325 531 105

E-mail: filip.michl@thermoservis.com

Účet u Komerční banky Nymburk

č. účtu 282240-191/0100

IČO: 46348034

DIČ: CZ46348034

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C.10137 (oddíl C, vložka 10137)