



Spisová značka: MUNYM-100/30600/2023
Číslo jednací: MUNYM-100/45917/2023/Nov
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Telefon: 325 501 452
Datum: 22.06.2023

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a podle § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.04.2023 podalo

Město Nymburk, IČO 00239500, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2,

**které zastupuje společnost ARCHUM architekti s.r.o., IČO 01894871, Oldřichova č.p. 187/55,
Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28**

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94j odst. 1, § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 6 vodního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

SO 310 Vodovod a SO 320 Splašková kanalizace

v rámci stavby propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk

(dále jen stavba) na pozemku parc. č. 999/2 (orná půda), parc. č. 1012 (orná půda), parc. č. 1013/2 (orná půda), parc. č. 1014/11 (orná půda), parc. č. 1014/14 (orná půda), parc. č. 1014/15 (orná půda), parc. č. 1014/18 (orná půda), parc. č. 1014/20 (orná půda), parc. č. 1015/2 (orná půda), parc. č. 1015/4 (orná půda), parc. č. 1019/2 (ostatní plocha), parc. č. 1714/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nymburk, parc. č. 606/253 (orná půda), parc. č. 606/390 (ostatní plocha), parc. č. 833/2 (orná půda), parc. č. 835 (ostatní plocha), parc. č. 836/3 (orná půda) v katastrálním území Drahelice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Nymburk
Identifikátory katastrálních území	708232, 708381
Název katastrálního území	Nymburk, Drahelice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	viz výše
Číslo hydrologického pořadí	1-04-05-069
Hydrogeologický rajón	4360 (Labská křída)
Přímé určení napojovacího bodu č. 1 vodovodního řadu na stávající řady (souřadnice X, Y)	1037803.3, 698563.9
Přímé určení napojovacího bodu č. 2 vodovodního řadu na stávající řady (souřadnice X, Y)	1037778.0, 699096.2
Přímé určení napojovacího bodu č. 1 kanalizačního řadu na stávající řady (souřadnice X, Y)	1037803.4, 698568.4
Přímé určení napojovacího bodu č. 2 kanalizačního řadu na stávající řady (souřadnice X, Y)	1037777.8, 699097.1

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název stavby:	SO 310 Vodovod a SO 320 Splašková kanalizace v rámci stavby propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk
Účel stavby	zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod
Stavby kanalizačních stok	stoková síť – tlaková, gravitační
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu, oddílná
Účel kanalizační sítě	odvádění odpadních vod na ČOV
Stavba vodovodních řadů	zásobovací síť
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Stavební objekty, parametry stavby	viz níže

Stavební objekty a parametry stavby:**SO 310 Vodovod**

Materiál řadů	PE100RC SDR17 PN10	
Řad P	dimenze 160x9,5 mm	délka 389,6 m
	dimenze 110x6,6 mm	délka 148,7 m
Řad P-1	dimenze 90x5,4 mm	délka 3,1 m
Řad P-2	dimenze 110x6,6 mm	délka 19,1 m
Řad P-3	dimenze 90x5,4 mm	délka 1,9 m
Řad P-4	dimenze 110x6,6 mm	délka 22,1 m
Řad P-5	dimenze 160x9,5 mm	délka 2,5 m
Řad P-6	dimenze 90x5,4 mm	délka 7,3 m
Celková délka	594,3 m	

SO 320 Splašková kanalizace

Gravitační stoka

Stoka S	materiál KAM, dimenze DN200, délka 10,0 m	
---------	---	--

Tlakové řady (výtlaky)

Materiál řadů	PE100RC SDR17 PN10	
Řad V	dimenze 160x9,5 mm	délka 377,1 m
Řad V1	dimenze 90x5,4 mm	délka 3,9 m
Řad V2	dimenze 90x5,4 mm	délka 18,3 m
Řad V3	dimenze 90x5,4 mm	délka 21,3 m
Řad T	dimenze 63x3,8 mm	délka 18,4 m
Celková délka	439,0 m	

Záměrem stavby je výstavba vodovodního a kanalizačního řadu v rámci stavby komunikace za účelem propojení ulic Okružní a Na Hroudách v Nymburce.

Stavbu vodovodu tvoří páteřní vodovodní řad P a 6 odboček vodovodních řadů (řady P-1 až P-6) do budoucích rozvojových ploch. V rámci stavby dojde k zokruhování stávající vodovodní sítě. K napojení na stávající vodovod dojde v ulici Okružní a v ulici Na Hroudách. Vodovod nebude sloužit k požárním účelům.

Stavba kanalizačního řadu obsahuje páteřní výtlak V, který je sveden do uklidňovací šachty, ze které budou odpadní vody odváděny do gravitační stoky S a následně do stávající kanalizace v ulici Okružní. Na páteřní výtlak V budou napojeny kanalizační řady (řady V1 až V3) do budoucích rozvojových ploch. V západní části dojde k výstavbě tlakového kanalizačního řadu T, který bude napojen na stávající kanalizační řad v ulici Na Hroudách.

II. Podle § 94p stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou autorizoval Ing. Jan Richter, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0013904), datováno 06/2022. Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.

III. Podle § 94p stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Richter, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0013904), datováno 06/2022, v souladu s níže uvedenými podmínkami; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
3. Žadatel dále oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) zahájení stavby,
 - b) ukončení stavby.
4. **Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.**
5. **Během stavby nebudou dotčeny sousední pozemky, a to ani jejich způsob využití.**
6. Bude dodrženo koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, Odboru výstavby č. j. MUNYM-110/69046/2022/Mor ze dne 06.09.2022 a stanovisko a vyjádření Městského úřadu Nymburk, Odboru životního prostředí č. j. MUNYM-100/62676/2022/Saj ze dne 23.08.2022:
 - a) Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,5 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm a pro zapojené porosty o ploše větší než 40 m² je třeba opatřit si povolení ke kácení dřevin dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto vydá po vyhodnocení stavu dřevin na základě žádosti vlastníka Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí.
 - b) Pokud navrhovanou stavbou dojde k záboru zemědělské půdy, je nutné požádat o odnětí dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Při realizaci stavby je nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF a práce provádět především v době vegetačního klidu. Po ukončení nezemědělské činnosti neprodleně provést terénní úpravu pozemků použitých pro pracovní pruh, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině. Budou učiněna opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - c) Doklady o využití, příp. odstranění odpadů budou předloženy odboru ŽP ke kontrole nejdéle do 10 dnů od dokončení stavby, včetně průběžné evidence odpadů vedené dle zákona o odpadech.
7. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. j. KHSSC 42811/2022 ze dne 29.08.2022:
 - a) nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží Krajské hygienické stanici Středočeského kraje rozbor vody z nové části vodovodního řádu v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky

- č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah krácený),
- b) nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Bude dodrženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 2810/2022 ze dne 12.09.2022:
- a) Při realizaci dojde k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku VaK Nymburk a.s. Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda, svoboda@vak-nymburk.cz). Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení). Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- b) Nejpozději po kolaudaci stavby bude s naší a.s. sepsána smlouva o výpůjčce sítí k provozování (tel. 325/513243 pí. Iveta Vystrčilová, vystrcilova@vak-nymburk.cz). V opačném případě požadujeme v místě napojení vybudovat měření odebíraných a odváděných vod.
- c) Napojení na vodovodní a kanalizační síť a kontrolu uloženého potrubí před záhozem provede VaK Nymburk, a.s., středisko Nymburk (tel. 325/513243 p. Martin Žoha). Termín realizace musí být v předstihu oznámen středisku Nymburk (zoha@vak-nymburk.cz). Zástupce střediska bude zván na pravidelné kontrolní dny.
- d) Koncové větve navržené vodovodní sítě musí být zakončeny odkalovací armaturou. Veškeré hydranty na vodovodní síti požadujeme realizovat v mechanickém provedení. Celá vodovodní síť musí být osazena sekčními šoupaty a zokruhována se stávající i plánovanou vodovodní sítí v dané lokalitě. Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury vodovodního řádu provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní potrubí bude z PE, SDR 17, PN 10. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 6 mm²), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur.
- e) Navržená síť tlakové kanalizace musí být osazena sekčními šoupaty a proplachovacími armaturami. Zaústění tlakové kanalizace požadujeme provést do ukliďovací šachty a odtud budou odpadní vody gravitačně odvedeny do stávající stoky v ul. Okružní. Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury tlakové kanalizace provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní potrubí bude z PE, SDR 11, PN 16. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 6 mm²), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur.
- f) Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety zpevněných ploch.
- g) Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním. Se zaústěním srážkových vod do kanalizační sítě nesouhlasíme.
- h) Po kolaudaci stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení – viz. směrnice č.1 ŘS/2009 VaK Nymburk, a.s.).
9. Bude dodrženo vyjádření Technických služeb města Nymburk, p. o. pod č. j. 435/2021:
- a) pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození kabelového vedení či objektu na veřejném osvětlení, je nutné tuto skutečnost bezodkladně nahlásit jako poruchu.

10. Bude dodrženo vyjádření společnost ČEZ Distribuce, a. s. značka 001127589262 ze dne 01.09.2022 a značka 001133696148 ze dne 02.05.2023.
11. Bude dodrženo vyjádření společnosti DPT, s. r. o. ze dne 07.09.2022.
12. Bude dodrženo stanovisko společnosti CETIN a. s. pod č. j. 738056/22 ze dne 16.08.2022.
13. Bude dodrženo vyjádření společnosti MaRcom.Eko s. r. o. ze dne 20.09.2022
14. Bude dodrženo vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o. značka 5002669622 ze dne 25.08.2022.
15. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. Ke kolaudaci bude mimo jiné doloženo zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených tlakových zkouškách, atesty použitých materiálů, rozbor vody, stanovisko Krajské hygienické stanice.

IV. Rozhoduje podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2
Za poliklinikou Nymburk s.r.o., Palackého třída č.p. 283, 288 02 Nymburk 2
Ing. Petr Báša, nar. 13.01.1967, Jižní č.p. 2233, 288 02 Nymburk 2
Marek Smýkal, nar. 25.01.1974, Na Kopečku č.p. 567, 250 67 Klecany
Ing. Jiří Otta, nar. 22.02.1985, Na příkopě č.p. 853/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Domy Nymburk I s.r.o., Rybalkova č.p. 194/35, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Odůvodnění:

Dne 24.04.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu (soubor staveb). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (č. j. MUNYM-100/36181/2023/Nov ze dne 16.05.2023). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále vodoprávní úřad oznámil, že po uplynutí této lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se k němu mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit až do doby vydání rozhodnutí a upozornil, že rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

Projektovou dokumentaci autorizoval Ing. Jan Richter, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0013904), datováno 06/2022.

K záměru stavby vydal Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby koordinované závazné stanovisko č. j. MUNYM-110/69046/2022/Mor ze dne 06.09.2022, jehož součástí je i stanovisko podle § 96b stavebního zákona. Správní orgán nemá k záměru z hlediska územního plánování připomínky.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí sdělili:

- Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby č. j. MUNYM-110/69046/2022/Mor ze dne 06.09.2022
- Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí č. j. MUNYM-100/62676/2022/Saj ze dne 23.08.2022 a č. j. MUNYM-100/26250/2023/Šan ze dne 12.04.2023
- Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku č. j. MUNYM-050/36793/2023/Mik ze dne 17.05.2023, č. j. MUNYM-050/31907/2023/Mik ze dne 24.04.2023 a č. j. MUNYM-050/32712/2023/Saf ze dne 03.05.2023
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. j. KHSSC 42811/2022 ze dne 29.08.2022
- GasNet Služby, s. r. o. značka 5002669622 ze dne 25.08.2022
- MO sekce majetková č. j. 142256/2022-1322-OÚZ ze dne 16.08.2022
- Policie ČR č. j. KRPS-96094-2/ČJ-2023-010806 ze dne 25.04.2023
- Povodí Labe, s. p. značka PLa/2022/037702 ze dne 15.09.2022
- Technické služby města Nymburk příspěvková organizace č. j.435/2021 a č. j. 517/2022 ze dne 03.10.2022
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 2810/2022 ze dne 12.09.2022
- ČEZ Distribuce a. s. značka 001127589262 ze dne 01.09.2022 a značka 0011336966148 ze dne 02.05.2023
- ČEZ Energo, s. r. o. značka 2244/2022 ze dne 15.08.2022
- DPT, s. r. o. ze dne 07.09.2022
- CETIN a. s. pod č. j. 738056/22 ze dne 16.08.2022
- ČD - Telematika a. s. pod č. j. 1202216126 ze dne 12.08.2022
- Telco Pro Services, a. s. značka 022-183-GAL ze dne 12.08.2022
- MaRcom-Eko s. r. o. ze dne 20.09.2022
- T-Mobile Czech Republic a. s. značka E41486/22 ze dne 21.08.2022
- Vodafone Czech Republic a. s. značka 220812-1048457059 ze dne 12.08.2022

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad dále rozhodl podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu, protože rozšíření kanalizační sítě nevyvolá jinou změnu v území než změnu v údajích o její délce.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Technické služby města Nymburka, DPT, s.r.o., MaRcom-Eko s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Ladislav Čapek, Mgr. Bořek Černý, Jan Černý, Mba, Martin Báša, Projekt Drahelice s.r.o., Ing. Pavel Kučera, Ing. arch. Klára Kučerová, J.A.E. s.r.o., Domy Nymburk I s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Monika Nováková
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

ARCHUM architekti s.r.o., IDDS: dx9x8vd (zastupuje žadatele)

Za poliklinikou Nymburk s.r.o., IDDS: epjr9jk

Ing. Petr Báša, IDDS: xhg6gp8

Marek Smýkal, Na Kopečku č.p. 567, 250 67 Klecany

Ing. Jiří Otta, IDDS: fzknfcb

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Domy Nymburk I s.r.o., IDDS: jb9fzkb

účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky):

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Technické služby města Nymburka, IDDS: vtjyq4t

DPT, s.r.o., IDDS: 4nyzq2k

MaRcom-Eko s.r.o., IDDS: pjsj53t

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Ladislav Čapek, Vysočanská č.p. 480/17, 190 00 Praha 9-Prosek

Mgr. Bořek Černý, IDDS: u4z22ty

Jan Černý, Mba, Inspektorská č.p. 392, 288 02 Nymburk 2

Martin Báša, IDDS: upq52kd

Projekt Drahelice s.r.o., IDDS: 89q74xx

Ing. Pavel Kučera, Františka Přítele č.p. 357, Drahelice, 288 02 Nymburk 2

Ing. arch. Klára Kučerová, Františka Přítele č.p. 357, Drahelice, 288 02 Nymburk 2

J.A.E. s.r.o., IDDS: 7sxdnft

Domy Nymburk I s.r.o., IDDS: jb9fzkb

DOSS

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, Odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u