

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ARCHUM architekti s.r.o.
Ing. arch. Michal Petr
Oldřichova 187/55
128 00 Praha 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2022/037702

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
15.9.2022

Stavba propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. ve stupni pro společné povolení stavby z 06/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu nové komunikace v délce cca 555 m mezi ulicemi Okružní a Na Hroudách v k.ú. Nymburka a Drahelice.

V rámci akce dojde k výstavbě nové komunikace v šíři uličního prostoru 23 m a 10 m. Součástí akce dále bude výstavba podélných chodníků, cyklostezky, zřízení nových křižovatek, doplnění inženýrských sítí a provedení sadových úprav. Srážkové vody z převážné části komunikace budou svedeny do podélných vsakovacích průlehů a malá část bude odvedena novou dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků a při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 698835, X: 1037797.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Nakládání se srážkovými vodami bude dle předložených podkladů a v souladu s hydrogeologickým posudkem. Srážkové vody, které mohou být kontaminovány ropnými látkami, by měly být vedeny přes zařízení odlučující ropné látky.
 - Množství a jakost vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace musí být projednána a odsouhlasena s jejím správcem.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje