

Váš dopis zn.:
Ze dne:

ARCHUM architekti s.r.o.
Oldřichova 187/55
128 00 Praha 2

Sp. zn.: S- KHSSC 42811/2022
Č. j.: KHSSC 42811/2022

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková
Tel.: 325 511 551
E-mail: milena.mareckova@khsstc.cz

Datum: 29. srpna 2022

Projektová dokumentace na stavbu „Stavba propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti investora Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO 00239500, ze dne 12.08.2022, zastoupeného na základě doložené plné moci společností ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2, IČO 01894871, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona a podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci na stavbu – „Stavba propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk“, v rozsahu právní úpravy provedené § 3, § 5 a § 30 zákona, a v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací na stavbu „Stavba propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk“ **se s o u h l a s í.**

Předmětem posouzení z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví je výstavba vodovodu, ve věci kanalizace, osvětlení a komunikace není orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem.

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1/ Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží KHS rozbor vody z nové části vodovodního řádu v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah „krácený“).

2/ Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.

Odůvodnění:

Dne 12. 08. 2022 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu – „Stavba propojení komunikace ulice Okružní a Na Hroudách, Nymburk“. Žádost byla podána investorem Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO 00239500, ze dne 12.08.2022, zastoupeného na základě doložené plné moci společností ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2, IČO 01894871.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Michal Petr, ČKA neuvedeno, č. paré neuvedeno.

V rámci projektu bude provedena místní obslužná komunikace, která bude sloužit k zajištění základní dopravní obsluhy rozvojového území. Komunikace bude napojena na východní straně na ulici Okružní, Na západní straně bude napojena na stávající komunikaci Na Hroudách. Celková délka komunikace je 554,56 m. Z hlediska hluku z dopravy bude tato komunikace nevýznamná.

V rámci akce dojde k rozšíření stávající vodovodní sítě - zokruhování stávající vodovodní sítě mezi ulicemi Okružní a Na Hroudách. Z páteřního řadu budou vyvedeny odbočky rozváděcích řadů pro napojení rozvojových ploch vymezených platným územním plánem města Nymburk jako Z23, Z24, Z75, Z77, Z78 a PSM1. Napojení na stávající vodovodní síť bude provedeno ve dvou bodech. Na východním okraji řešeného území bude řad P napojen na stávající řad v ulici Okružní. Na západním okraji řešeného území bude řad P napojen na stávající řad v ulici Na Hroudách.

Z hlediska hluku z dopravy bude tato komunikace nevýznamná.

V řešeném území se nenavrhuje umístění zdrojů vody pro požární účely. Zdroje požární vody bude umístěny v okolních rozvojových plochách.

Vzhledem k tomu, že při zprovoznění bude nutno ověřit kvalitu vody z nových částí vodovodu, byl stanoven požadavek č. 1 a 2 ve výrokové části.

Požadavek č. 1. ve výrokové části vyplývá z § 3 odst. 2 zákona. Požadavek č. 2 vyplývá z § 5 odst. 11 téhož zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné stanovisko.

Ing. Šárka Hatašová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Mělník a Nymburk
v. z. Ing. Milena Marečková

Rozdělovník

Adresát – DS

KHS – ÚP Nymburk (HK)