



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

KUCIÁN statika s.r.o.

17. listopadu 236

530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2021/016420

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
F. Veselý / 606 626 725

HRADEC KRÁLOVÉ
8.6.2021

Rekonstrukce mostu ev.č. NB 04 přes Staré Labe, k.ú. Nymburk

Dne 10.4.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro změnu stavby před dokončením na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Kuciánem (3/2021) se jedná o rekonstrukci mostu ev.č. NB 04 přes Staré Labe, k.ú. Nymburk. Přemostění kříží vodní tok (HMZ) „Odpad Nymburk větev O1“ (IDVT: 10178625). Rekonstrukce mostu NB 04 (vlastní mostní objekt) bude tvořit železobetonová rámová konstrukce hlubinně založená na velko-průměrových pilotách. Konstrukce je navržena pro normové zatížení dopravou. Na konstrukci opěr budou plynule navazovat křídla. Současně dojde k úpravě navazujících konstrukcí (komunikace, stavidlo atd.). Je navrženo nové zadláždění a úprava koryta potoka pod mostem. Tato úprava slouží k zvětšení průtoků otvorem pod mostem a zvýšení mechanické odolnosti pod stavidlem. V době výstavby bude vybudováno dočasné zahrazení toku Starého Labe. Odvodnění z povrchu vozovky bude v rámci mostu zajištěno vhodným vypádováním s následným odvedením do okolních zelených ploch, kde dojde k přirozenému vsakování, tak jako doposud. Po dobu výstavby bude uzavřena komunikace na mostě. Ke všem okolním pozemkům by však měl být umožněn přístup po objízdné trase. Rekonstrukce mostu tak musí být časově zkoordinována s rekonstrukcí ostatních přístupových mostů na ostrov (zejména mostů s označením NB02 a NB05). Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem parc.č. 1726/1, k.ú. Nymburk ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a současně částečně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je na úrovni 184,75 m n.m. ve výškovém systému BpV

Stavebníkem akce je Město Nymburk.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1340 – Labe od toku Polepka po tok Cidlina na souřadnicích (S-JTSK) Y: 692785, X: 1051520.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stavidlo na odvodňovacím kanálu (meliorační zařízení) kopírující "Staré Labe" sloužící k vyrovnávání horní a dolní hladiny vodního toku Labe (IDVT: 10100002), požadujeme zachovat včetně napojení inženýrských sítí. Současně uvedené stavidlo slouží částečně k manipulaci při

povodňových průtocích k návratu levobřežního proudu z inundace zpět do koryta vodního toku Labe.

- Dočasně zahrazení vodního toku Staré Labe, bude včas projednáno a odsouhlaseno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Kolín (p. Veselý, tel.: 606 626 725 popř. veselýf@pla.cz).
- Rekonstrukci mostního objektu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu.
- Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
- Při rekonstrukci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích, nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Lehce odplavitelný materiál požadujeme skladovat mimo záplavové území vodního toku Labe. Veškerý přebytečný materiál, bude ihned odvážen mimo záplavové území na řízenou skládku.
- V korytě vodního toku nesmí být umísťovány žádné stavby, které by mohly omezit plynulost proudění vody.
- K realizaci stavby požadujeme vypracovat Havarijní a Povodňový plán.

Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (*specifikace pozemku/-ů nebo stavby*), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (*nebo stavby*) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, Roudnice nad Labem, 413 01 (Ing. Milan Bažant, tel.. 466 864 415, bazantm@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL Z3 – Roudnice nad Labem – PS Kolín