

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

E-mail: mail@meu-nbk.cz

ID datové schránky: 86abcbd

V Rychnově nad Kněžnou, dne viz otisk el. razítka

Vážení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce budovy krematoria v Nymburce**“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 18.3.2025 uveřejněním Výzvy k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace na profilu zadavatele, *poskytujeme tímto vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 8.4.2025:*

Žádost o vysvětlení č. 21:

Dobrý den,

žádáme zadavatele o doplnění výpočtu a návrhu osvětlení popř. žádáme zadavatele o podklady projektové dokumentace ve formátu DWG.. Nesouhlasí nám počty a uvedená svítidla z tab. interiéru s výkazem výměr.

ODPOVĚĎ:

Zástupce projekce poskytuje:

- 1) Osvětlení referenčních místností (sál, čekárna, výstavní síň, kancelář) je posouzené prostým přepočtem, tedy průměrný koeficient odrazivosti ploch x celkový světelný tok / plocha. Průměrné hodnoty osvětlenosti jsou porovnány s hodnotami dle ČSN. V ostatních místnostech jsou svítidla navržena empiricky. Zástupce projekce poskytuje výkres rozmístění svítidel – příloha č. 1 tohoto vysvětlení.
- 2) výkres v .dwg, kde je elektro a výše uvedené rozmístění svítidel – příloha č. 2 tohoto vysvětlení
- 3) opravený soupis jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení, kde uvádím ta svítidla mezi položkami 13-25 jako D+M + byly vymazány montáže, které jsou uvedeny zvlášť v jiných položkách. *Poskytujeme tedy opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke d 11.4.2025 a žádáme všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací.***

Na základě výše uvedeného vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, tedy úpravu v čl. 19.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Zadávací dokumentace, a to takto:

Lhůta pro podání nabídek PŮVODNĚ: 9.4.2025 v 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek NOVĚ 5.5. 2025 v 10:00 hod.

Výše uvedené vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
D A B O N A s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozmístění svítidel

Příloha č. 2: Výkres dwg.

Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 11.4.2025