

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Výměna oken obecního domu
v Nymburku – část 1. etapy +
2.etapa “**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o upřesnění požadavků:

U LOP5 se jedná také o fasádní systém? Je stěna LOP5 předsazená před obálku budovy a případně o kolik? Jaké jsou rozměry arkýřového zastřešení u LOP6? Je u všech položek LOP3 L30DT1?

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že u LOP5 se jedná o fasádní systém. LOP5 není předsazena před obálku budovy, ale je naopak zapuštěná do obálky budovy (viz přiložený výkres D.1.1.2.8.a. ŘEZY - ČÁST A,B - NOVÝ STAV - řez C-C).

Rozměry LOP6 zasílám v aktualizovaném výkresu D.1.1.2.14. LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - LOP6 - ETAPA 2.

U toho LOP3 nevím co máte namysli tím L30DT1, ale pokud máte na mysli požární odolnost EI 30 DP1 a L30DT1 je jen překlep, tak LOP3 nemá předepsanou požární odolnost.

Zadavatel jako přílohu č. 1 a č. 2 poskytuje účastníkům aktualizované dokumenty výkres D.1.1.2.8.a. ŘEZY - ČÁST A,B - NOVÝ STAV - řez C-C a dokument D.1.1.2.14. LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - LOP6 - ETAPA 2. Uvedené dokumenty se tímto poskytnutím stávají součástí **projektové dokumentace** a účastníci jsou povinni je použít při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 10. 2025 do 10 hodin.

Příloha č. 1 D.1.1.2.8.a. ŘEZY - ČÁST A,B - NOVÝ STAV - řez C-C

Příloha č. 2 D.1.1.2.14. LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - LOP6 - ETAPA 2

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele