

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: „Energetické úspory Pavilonu H Nemocnice Nymburk s.r.o.“

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 26.11.2025

Dobrý den,

po dnešní prohlídce mám na Vás prosím dva dotazy.

1) Okenní výplně - prosím o přesnou specifikaci RAL okenních výplní interiér / exteriér

2) Termín dokončení - vzhledem k tomu, že se dílo má provádět v zimním období, tak se chci zeptat, zdali máme ve VRN počítat s tím, že se bude lešení plachtovat a topit? Nebo je možné případné prodloužení termínu po dobu co nebude možné práce provádět?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

1) Exteriér oken bude RAL 7035 Světle šedá. Interiér bude v barvě bílé.

2) Termín je vzhledem k dotačnímu titulu nepřekročitelný. Položka v rozpočtu – VRN

D VRN3		Zařízení staveniště
16	K	0300R1
		Zařízení staveniště - uložení materiálů, nakládání s odpady, ochranné kce, zajištění BOZP, vrátek, shoz, zázemí, org.opatření, zábory, úklid a další ZS jiinde neuvedené potřebné pro realizaci procesů uvedených v rozpočtu a dle platných předpisů

Je určena k tomu, aby do ní byly zahrnuty všechny potřebné zařízení staveniště, které mimo jiné umožní práci v klimaticky nepříznivých podmínkách. Thermoizolační plachty, plynová přímotopná topidla atd. Vyšší moc ve smlouvě o dílo nebude z hlediska klimatických vlivů uznána jako přípustná k posunutí termínu dokončení.

INFORMACE ZADAVATELE

V souladu s § 98 zákona zadavatel v této části zadávacího řízení **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Nymburce dne 28. 11. 2025

Bc. Eva Podhradská

Technicko – provozní náměstkyně