

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu

Tyršova 1 – výměna oken Spisová značka: VZ_NBK_051_2016_18

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem č. 3/2014 MěÚ Nymburk zadavatelem:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města.

Zadavatel vydává na základě obdrženého dotazu dodatečnou informaci č. 1:

- Dotaz:**

„Po prostudování zadávací dokumentace žádáme o doplňující informace:

- Pol. č. 9 má uvedenou výšku 1140 mm ve výpisu výplní otvorů a 1400 mm v detailech s řezy.

Může zadavatel upřesnit výšku pol. č. 9?

- Pol. č. 16 má ve skutečnosti členění v nadsvětlíku se třemi samostatnými okny a ve výpise prvků na 2 okna v nadsvětlíku. Může zadavatel upřesnit členění pol. č. 16?

- Pol. č. 22, 23, 24 (Bubanec) jsou ve skutečnosti celá bílá, bude zde také barevnost ráků na vnější ploše hnědá a z vnitřní strany bílá? Prosíme o upřesnění barevného řešení.“

Odpověď zadavatele:

Na základě konzultace s projektantem upřesňujeme rozměr okna položky č. 9 – správný rozměr je 1100/1400 mm.

Položka č. 16 bude provedena podle návrhu projektové dokumentace (dělení okenní plochy na třetiny pod poutcem, na poloviny nad poutcem), nikoli podle stávajícího stavu. Členění okna bylo v PD oproti stávajícímu stavu změněno z důvodu sjednocení jednotlivých typů oken na objektu, tato změna byla projednána i s orgánem památkové péče.

Okenní rámy i rámy křidel u položek oken č. 22, 23 a 24 (kanceláře správy nemovitostí p. Bubanec) budou provedeny pouze v barvě bílé z důvodu sjednocení barevnosti oken na tomto objektu, tj. barevnost nových oken bude stejná jako u stávajících a u oken ve 2. NP. tohoto objektu.

Děkujeme za Váš zájem.

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -



.....
Za zadavatele na základě pověření ze dne 27.05.2016
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí ORI MěÚ Nymburk