



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

REKONSTRUKCE OBJEKTU HLAHOL NYMBURK

Typ veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo VZ: P17V00000002
Datum zahájení VZ: 06/02/2017

Veřejný zadavatel: **Město Nymburk**
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
IČO: 00239500 | DIČ: CZ00239500
Zastoupený PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 02/03/2017 v 08:42 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“:

V technické zprávě je uvedeno:

2.2.2. Řídící DDC automatizační stanice

V souladu se zadáním je pro tento projekt stanoven typ hlavní řídicí stanice TRU-7K-41, který bude použit po příslušné repasi a doplnění původní jednotky. Toto řešení musí zajistit propojení a funkční a softwarovou kompatibilitu s dříve realizovaným systémem v projektu EPC. Jedna použitá centrální jednotka musí umožnit propojení signálů různých úrovní a zabezpečit


Protože se výslovně uvádí, že je nutné zajistit propojení a funkční kompatibilitu s dříve realizovaným systémem, je nutné zjistit rozsah dříve instalovaných zařízení. Podle typového čísla nelze zjistit výrobce, a tak nedokážeme ocenit položky materiálu jak řídicího systému, tak i jejich komponentů.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Pravděpodobným výrobcem řídicího systému je firma DOT CONTROLS a.s., kterého jsme zkusili bezvýsledně kontaktovat telefonicky i e-mailem.


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 DOT CONTROLS a.s. Výrobce měřicích a regulačních systémů Starý Město - Závodská 513, 692 01 602 02 249 241 Fax: 602 049 040 www.dotcontrols.cz E-mail: objednavky@dot.cz	
Ing. Zdeněk Horáček, CSc.	Hromáda Marek	Ing. Čtislav Eduard		
INVESTOR: RYBÁŘ STAVEBNÍ s.r.o., MĚLNÍK				
STAVBA			FORMÁT	A3
REKONSTRUKCE ŮT			DATA	1/2015
HLAHL			ÚČEL	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
NYMBURK			ZAK. ČÍSLO	15273000
DESKA: Schéma zapojení předávací stanice			SOUBOR	WdR
			VERZE	- Č. výřez 5

Z tohoto důvodu žádáme o možnost prohlídky stávajících zařízení a podle jejího výsledku náhradou navrženého systému systémem jiným.

Odpověď zadavatele:

Stávající řídicí jednotka je skutečně TRU-7K-41, přičemž výrobcem je zmiňovaná společnost DOT CONTROLS a.s. V souladu se zadávací dokumentací zadavatel i nadále předpokládá pouze doplnění a softwarovou úpravu, přičemž kýžené řešení je na vybraném dodavateli. Závěrem zadavatel uvádí, že zatím nezvažuje další prohlídku místa plnění dle § 97 zákona, dodavatel mohl v této věci využít zadavatelem organizovanou prohlídku místa plnění, která probíhala dne 15/02/2017 od 10:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	05/03/2017