

## Dodatečná informace č. 1

K veřejné zakázce malého rozsahu

### **Nymburk - Výstavba chodníku v ulici Dlabačova** **Spisová značka: VZ\_NBK\_051\_2017\_01**

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem č. 9/2016 MěÚ Nymburk  
zadavatelem:

#### **Město Nymburk**

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města.

*Zadavatel vydává na základě obdrženého dotazu dodatečné informace č. 1:*

#### **Dotaz č. 1:**

Na základě bodu 7.4 zadávací dokumentace akce „Nymburk – Výstavba v ulici Dlabačova VZ\_NBK\_051\_2017\_01“ žádáme o doplnění informací.

1. V objektu SO 01 – Komunikace pro pěší, pol. č. 45 – dle našeho názoru není v konečném množství započteno celkové množství výpočtu rádků 212+213. Prosíme o kontrolu a případné opravení výkazu výměr.
2. Dle našeho názoru je rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. V položce č. 87 – 915495112 – Osazení desek z bílého betonu pro vod. značení do lože kameniva těžného ....., která se vztahuje k betonové přídlažbě. Betonová přídlažba je v PD osazena v betonovém loži s opěrou. Žádáme o upřesnění, jaké řešení má být oceněno.
3. Žádáme o upřesnění barevného řešení zámkové dlažby ve výkazu výměr, položky č. 56, 58 a 60.

#### **Odpověď zadavatele 1:**

1. Předkládáme upravený **výkaz výměr II.**
2. Platí projektová dokumentace (osazení do betonového lože) – předkládáme upravený **výkaz výměr II.**
3. Bližší specifikace barevné odlišnosti je dána projektovou dokumentací (výkres C.1.2.4. Detail):
  - a. chodník přírodní
  - b. vjezdy červená
  - c. příčný práh rampa – červená a vodorovná část přírodní
  - d. barva varovných a signálních pásů – kontrastní dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (chodník – červená, vjezdy - bílá)

## Upozornění!

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona informuje všechny uchazeče výše uvedené veřejné zakázky, že mění bod 7.1. odst. (1) a bod 8. zadávací dokumentace takto:

7.1. (1) Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Zadavatel stanovil nejpozdější termín pro podání nabídek dne **7. 4. 2017 do 10:00 hodin**.

8. Otevírání obálek se uskuteční dne **7. 4. 2017 od 10:05 hodin** v zasedací místnosti č. **208** v sídle zadavatele.

*Děkujeme za Váš zájem.*

**MĚSTO NYMBURK**  
**Odbor rozvoje a investic**  
**388 28 NYMBURK**  
**- 1 -**



.....  
*Za zadavatele na základě pověření ze dne 1. 2. 2017  
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí ORI MěÚ Nymburk*