





#### LEGENDA ZAKRESLENÍ (LEGENDA ČAR)

- HRANICE A OBJEKTY V KATASTRU NEJMOTOSTI
- HRANICE A OBJEKTY V KATASTRU NEJMOTOSTI
- OBRYŠ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ ZDI GEODETEM

#### LEGENDA ZNAČEK A POPISEK

- 192.00 —ZAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V NIŽŠÍ ČÁSTI VŘCHOLU ZDI
- 190.00 —ZAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V PALE ZDI (NA TERÉNU)
- OZNAČENÍ MÍSTA KDE BYLA PROVEDENA KOPANÁ SONDA Z BOKU ZDI (ZUŠTĚŘENÍ ZAKLADOVÝCH POMĚRŮ)

#### LEGENDA ÚSEKŮ ZDIVA

- ÚSEK č.1 — OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA NEVYKAZUJE ŽÁDNÉ PORUCHY NEBO PRASKÁNÍ, ZDIVO V TOMTO ÚSEKU BYLO JIŽ V MINULOSTI OPRAVOVÁNO, ZDIVO JE VE VYZNAČENÉM ÚSEKU OMIŠTNUTO, NA HLAVĚ ZDI JE OSAZENÁ KRYTINA VE SPÁDU Z ETERITOVÝCH ŠABLON, SKLADBA ZDIVA JE VE VYZNAČENÉM ÚSEKU TVORENÁ Z OPUKY A JEN BODOVÉ JSOU VYSPRAVKY ZDIVA, PROVEDENÝ Z PLŮNCH CIHEL (VYSPRAVKY ZDIVA TVOŘÍ MĚNĚ NEŽ 1% PLOCHY ÚSEKU č.2), ZDIVO NEJÍ OMIŠTNUTO (ODHAD NEBYLÝ PROVEDENÝ SONDY VE VEJŠÍ PLOŠE ÚSEKU)

- ÚSEK č.2 — OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA JE V HAVARIJNÍM STAVU A JEHO ZNAČNĚ NAKLONĚNÍ NEUMOŽŇUJE JEHO ZACHOVÁNÍ, PROVEDENÉ SONDY U TĚTO ČÁSTI ZDIVA ODHALY MELE ZALOŽENÍ, NA HLAVĚ ZDI JE OSAZENÁ KRYTINA VE SPÁDU Z ETERITOVÝCH ŠABLON, SKLADBA ZDIVA JE VE VYZNAČENÉM ÚSEKU TVORENÁ Z OPUKY A JEN BODOVÉ JSOU VYSPRAVKY ZDIVA, PROVEDENÝ Z PLŮNCH CIHEL (VYSPRAVKY ZDIVA TVOŘÍ MĚNĚ NEŽ 1% PLOCHY ÚSEKU č.2), ZDIVO NEJÍ OMIŠTNUTO

- ÚSEK č.3 — OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA SE V MINULOSTI VE VELKÉ ČÁSTI ZŘITL, ZBYLÁ ČÁST ZDOSTALA NEZAKRYTÁ A POVĚTRNOSTI VLIVY ZAPŘÍČINILU JEJÍ KOMPLETNÍ DESTRUKCI, POZUSTATKY ZDIVA VE VYZNAČENÉM ÚSEKU JSOU Z OPUKY, VÝŠKA ZBYLÉ ČÁSTI ZDIVA JE CO 1,1m


- ÚSEK č.4 — OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA NEVYKAZUJE ZÁSNADNÍ STATICKÉ PROBLEMY, HORNÍ VIDITELNÁ ČÁST ZDIVA BYLA V HORNÍ ČÁSTI CO 70cm JIŽ KDOŠ DOZDÍVÁNA Z PLŮNCH CIHEL, NA HLAVĚ ZDI JE OSAZENÁ KRYTINA VE SPÁDU Z PÁLENÝCH TAŠEK BOBROVEK, OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA JE POD NADĚZDKOU TVOREN Z OPUKY S DROBNÝMI VYSPRAVKAMI Z PLŮNCH CIHEL

- ÚSEK č.5 — OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA NEVYKAZUJE ZÁSNADNÍ STATICKÉ PROBLEMY, HORNÍ VIDITELNÁ ČÁST ZDIVA BYLA V HORNÍ ČÁSTI CO 70cm JIŽ KDOŠ DOZDÍVÁNA Z PLŮNCH CIHEL, ALE JEN V ŠÍŘI 1/3 ŠÍŘE PŮVODNÍHO ZDIVA (VÝŠKA JE OPROTÍ PŮVODNÍ ZDI O CO 20cm NIŽŠÍ), NA HLAVĚ ZDI JE OSAZENÁ KRYTINA VE SPÁDU Z PÁLENÝCH TAŠEK BOBROVEK, OZNAČENÝ ÚSEK ZDIVA JE POD NADĚZDKOU TVOREN Z OPUKY S DROBNÝMI VYSPRAVKAMI Z PLŮNCH CIHEL


#### POZNÁMKA

- CELKOVÁ PŮDOPRSMÁ PLOCHA ZAMĚŘENÉ ZDI – CO 20m<sup>2</sup>
- CELKOVÁ DÉLKA ZDI JE CO 41m
- VÝŠKA ZDI NAD TERÉNEM NA VÝŠÍ HRANU ZDI POD KRYTINU JE CO 2100 – 2150mm DLE TERÉNU

1:10.000 = JE STANOŽENA V ETAPĚ 2 PRO NOVÉ ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE			
ZADÁVATEL PRÁKELNÍ VÝKONOVANÁ		OBJEDNÁTEL	KONTAKTOVÁNÍ
Ing.DĚROBEČEK Dřing.DĚROBEČEK Dřing.DĚROBEČEK D		Ing.David Dřoběček 500 34 Bělohorská, Záměstí 3 720 221 097 001	
NÁZEV		PROJEKT	AL
MÍSTO NÁMĚSTÍ, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVÝ 169/20, NÁMĚSTÍ, 288 02		DATA	11/2016
REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STAREHO DĚKANSTVÍ V NÁMĚSTÍ, kat.územ. NÁMĚSTÍ, par.číslo 29, 3473 , st. 51/2		ČÍSLO DOKUMENTU	DOS
CELKOVÁ SITUACE – ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU		AKCE	/16
		SK.ČÍSLO	NÁMĚSTÍ
		SK.ČÍSLO	2




ŘEZ A - A´ (SKLADBA ZÁKLADŮ  
URČENA NA ZÁKLADĚ SONDY č.2)




±0,000 = JE STANOVENA V ETAPĚ 2 PRO NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL		Ing.David Drobeček projektové práce a inženýrské služby 289 34 Boudalovice, Zámostí 3 IČO: 75902899 TEL: 721 957 991					
Ing.DROBEČEK D				Ing.DROBEČEK D		Ing.DROBEČEK D		Ing.DROBEČEK D							
KRAJ:				STŘEDOČESKÝ		MČ: NYMBURK		FORMAT		A3					
INVESTOR:				MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ 163/20, NYMBURK, 288 02								datum		11/2016	
												účel		DOS	
AKCE				REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2								číslo zakázky		/16	
												ARCHIV číSLO			
												S.O.		NYMBURK	
OBSAH				ŘEZ A-A' – ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU		MĚŘITKO		1:25		č.v.		3.			

# REN B-B'




# ŘEZ C - C'



±0,000 = JE STANOVĚNA V ETAPĚ 2 PRO NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D
<p align="center"><b>Ing.David Droběček</b>          projektové práce a inženýrské služby          289 34 Kožalovice, Zamostí 3          IČO: 75902699          TEL: 721 967 991</p>			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	MĚ: NYMBURK	FORMÁT
INVESTOR:	MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLŮVŮ 163/20, NYMBURK, 288 02	DATUM	A3
		OČEL	11/2016
ANEC	REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2	ČÍSLO ZAKAZKY	DOS
		ARCHIV ČÍSLO	/16
		S.T.	Nymburk
OBŠAH	RĚZ B-B', C-C' - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU	MĚŘITKO	č.v.
		1:25	4.



HRANICE A OBJEKTY V KATASTRU NEMOVITOSTI  
HRANICE A OBJEKTY V KATASTRU NEMOVITOSTI  
DĚLBY SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ ZDI GEODETEM

192,00	-ZAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V NIŽŠÍ ČÁSTI VRCHOLU ZDI
190,00	-ZAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V PATĚ ZDI (NA TERÉNU)



ZDVO JE VE VÝZNAMNÉM ÚSEKU OMIJNUTO, NA HLAVĚ ZDI JE OSÁZENA KŘITINA VE SPÁDU Z ELEKTROVÝCH ŠABLON (POD NÍ V ÚSEKCH PŮVODNÍ KŘITINA Z PALĚNÉ TAŠKY – BOBROVSKÝ), SKLADBA ZDVA OPUKA + PLNĚ CH (ODHAD NEBYLY PROVEDENY SONDY VE VĚTŠÍ PLOŠE ÚSEKU)

BOJŮPACÍ PRÁČE. BUDE PROVÁDĚNO SUDANCI KŘTINY Z ETNICKÝCH ŠABLON (UKLIDNĚNÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), DALE BUDOU SUDANŮV POŽÍATELŮ PIVOČNÍ TASKŮJE KŘTINY. V PŘÍPADĚ ŽE PŘÍ OSTRANOVÁNÍ KŘTINY SE OBJEVÍ UVOLENĚNÍ KUSTY KAMENÉ NEBO CHEL V HLAVĚ ZDI BUDOU OSTRANĚNÝ TAKÉ. SUDANCI KŘTINY BUDE PROVÁDĚNO MŮČNĚ

USEK č.2 – VÝZNAMNÝ USEK ZDVA JE HARANIM STAVU A JEHO ZNÁČKOVANÍM JE NEJEDNOZNAČNĚ JEHO ZACHOVÁNÍ, PŘEVEDENÍ SODY U TĚTO ČÁSTI ZDVA ODHALY VEĹKÉ ŽALOŽENÍ, NA HLAVĚ ZDI JE OŠEŽENÁ KRITIKA VE SPĚDU Z TĚLETOVÝCH ŠABLON, SKLADBA ZDVA JE VE VÝZNAMNÉM USEKU TOŘENÁ Z OPŮRY A JEN BODOVĚ JSOU VYPRAVKY ZDVA PŘEVEDENÝ Z PLŮCHO ČHEĹ VYPRAVKY ZDVA TAVĚ NEŽ 14 PLOCHY USEKU č.2.2) ZDVO NENI OMĚNUVŮ

USEK 6.3 – OZNAČENÝ USEK ZDVA SE V MANOLITIS VE VELKÉ ČÁSTI ZŘÍTLU, ZBYTÁ ČÁSTI ZDÍSTALA NEZKARTÁ A POKEITROSNOSTI TLUVY ZAPRČIČUNU JEJÍ KOMPETENTNÍ DESTROKCI. POZÍSTÁRTK ZDVA JE VYZNÁČENĚM USEKU JSOU OPUKY, VŠČÁ ZBYTEL ČÁSTI ZDVA JE ČO 1,1m

**BOURACÍ PRÁCE:** BUDE PROVĚDĚNA KOMPLETNÍ DEMOLICE ZBYLÉ ČÁSTI ZDVA V ÚSEVU A DOUDE K VYBRÁNÍ SKLADANÝCH KAMENNÝCH PLACÁKŮ, KTERÉ TVOŘÍ ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI ZDVA – PROMĚNNÁ HLoubKA 400 AŽ 800mm.

#### ÚSEK č.4


USEK č. 4 – označený USEK ZDIA NEVYKAZUJE ŽADNOÍ STATICKÉ PROBLÉMY, HORNÍ VITEPLA ČASŤ ZDIA BRÚVA V HORNÍ ČASŤI na 30cm JŽ KDÍSI DOZDÍVAJA S PLUNCŤ OHĽU, NA HLAVĚ JŽ JE OSADZENA KRYTINA VE SPRÁDU S PALEŇCHŤ TAŠEK BOBOVCEK, OZNAČENÝ USEK ZDIA JE POD NADEJDNÍKU TVORENÝ S OPUKY S DROBNÝMI VYSTRAKAMI S PLUNCŤ OHĽU

BOURACÍ PRÁCE: BUDE PROVEDENO SUNDÁNÍ TAŠKOVÉ KRTKINY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO BOURÁNÍ CHELNÉ NADEZDÍVKY VŠSKY CO 40 CM AŽ NA PŮVODNÍ OPUKOVÉ ZDVO, SUNDÁNÍ KRTKINY A BOURACÍ PRÁCE (ROZEBRÁNÍ ZDIVA) BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ


**BOURACÍ PRÁCE VARIANTA 2:** BUDE PROVEDENO SÚSTAVNÉ TÁŽKOVÉ KRYTINY NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENÁ KOMPLETNÍ DEMOLICE OŠETŘU ZDIA A DOBĎE K VÝBERU SKLADARŇCH KAMENNÝCH PLOCHOV, KTERÉ TVORÍ ZÁKLADOVÚ KONSTRUKCIU ZDIA – PŮVODNÁ HLUBKA 400 AŽ 800mm, SÚSTAVNÝ KRYTÍV A BOURACÍ PRÁCE (ROZEBRÁNÍ ZDIA) BUDÚ PROVÁDENÉ ROLNÉ

[illegible]

BOURACÍ PRÁCE: BUDE PROVĚDĚNO SUNDANI TAŠKOVÉ KRYTINY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVĚDĚNO BOURÁNÍ CHEILNÉ NADEZDIVKY VÝŠKY cca 70 cm AŽ NA PŮVODNÍ DPVKOVÉ ZDVO, SUNDANI KRYTINY A BOURACÍ PRÁCE (ROZEBRÁNÍ ZDIVA) BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

[illegible][illegible]





LEGENDA ZAKRESLENÍ (LEGENDA ČAR)

- HRANICE A OBJEKTY V KATASTRU NEMOVTOSTI
- HRANICE A OBJEKTY V KATASTRU NEMOVTOSTI
- OBRYS SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ ZDI GEODETEM
- OBRYS NAVRŽENÉ ZDI (PŘIBLIŽNÉ KOPÍRUJE PŮVODNÍ ZED)
- A HRANA ZKOSENÍ ZÁKLADU – VIZ ŘEZ A-A'
- OBRYS NOVÉ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ

LEGENDA ZNAČEK A POPISEK

190.03 – ZAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V PAŤE ZDI (NA TERÉNU)

LEGENDA ÚSEKŮ ZDIVA


- ÚSEK č.1
- ÚSEK č.1
- ÚSEK č.2
- ÚSEK č.2 – NAVRŽENÝ NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY VIZ ŘEZY A-A' a B-B'
- ÚSEK č.3
- ÚSEK č.3 – NAVRŽENÝ NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY VIZ ŘEZ B-B'
- ÚSEK č.4
- ÚSEK č.4
- ÚSEK č.5
- ÚSEK č.5

ZÁKLADY SPECIFIKACE

ZÁKLADY BUDOU ARMOVÁNY, KE SPODNÍMU OKRAJÍ BUDE VLOŽENA VÝZTUŽ 4x Ø12 V 10.425, KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm


BETON C16/20 (B20)  
OCEL V-10.425

POZNÁMKA  
iii PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH BUDE ZAJIŠTĚN  
ARCHEOLOGICKÝ DOHLED iii



±0.000 – HORNÍ HRANA NOVÉ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ = 189.90m n. m. BpV

ZADÁVATEL PRÁCEK: MĚSTO NYMBURK				Ing. David Droběček 289 34 866 866, Zastupitel s TEL: 221 897 861			
Ing. Droběček Dřívě Droběček Dřívě Droběček D	Ing. Droběček Dřívě Droběček Dřívě Droběček D	Ing. Droběček Dřívě Droběček Dřívě Droběček D	Ing. Droběček Dřívě Droběček Dřívě Droběček D	Ing. Droběček Dřívě Droběček Dřívě Droběček D			
MĚSTO NYMBURK		MĚSTO NYMBURK		MĚSTO NYMBURK			
MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVÝ 169/20,		MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVÝ 169/20,		MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVÝ 169/20,			
NYMBURK, 288 02		NYMBURK, 288 02		NYMBURK, 288 02			
REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STAREŠHO DĚKANSTVÍ		REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STAREŠHO DĚKANSTVÍ		REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STAREŠHO DĚKANSTVÍ			
V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK,		V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK,		V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK,			
par. čísla 29, 3473 , st. 51/2		par. čísla 29, 3473 , st. 51/2		par. čísla 29, 3473 , st. 51/2			
OSMIL		OSMIL		OSMIL			
CELKOVÁ SITUACE – ETAPA 2 – ZÁKLADY (NAVRŽENÉ)		CELKOVÁ SITUACE – ETAPA 2 – ZÁKLADY (NAVRŽENÉ)		CELKOVÁ SITUACE – ETAPA 2 – ZÁKLADY (NAVRŽENÉ)			
MĚŘITVO 1:100		MĚŘITVO 1:100		MĚŘITVO 1:100			
Číslo 6.		Číslo 6.		Číslo 6.			



±0,000 – HORNÍ HRANA NOVĚ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ = 189,90m n. m. BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KRESLIL			KONTROLOVAL		
Ing.DROBEČEK D			Ing.DROBEČEK D			Ing.DROBEČEK D			Ing.DROBEČEK D		
KRAJ:			STŘEDOČESKÝ			MČ: NYMBURK			FORMÁT		
INVESTOR:			MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVců 163/20, NYMBURK, 288 02			DATUM			11/2016		
AKCE			REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2			ÚČEL			DOS		
OBSAH			ETAPA 2 – ŘEZ A-A'			ČÍSLO ZAKÁZKY			/16		
						ARCHIV ČÍSLO					
						S.Č.			NYMBURK		
						MĚŘITKO			č.v.		
						1:25			7.		

Ing.David Drobeček  
projektové práce a inženýrské služby  
289 34 Bockelovice, Zámostí 3  
IČO: 75902899  
TEL: 721 967 991

NOVĚ NAVRŽENÉ ZDIVO (PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝKRESY č.9 A č.10 A TECHNICKÁ ZPRÁVA)

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY NEBO Z PES ROHOŽE, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN, PÁSY V PŘESAZÍCH VZÁJEMNĚ SVAŘENY, DÉLKA PŘESAJU 100mm, ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU PŘED POKLÁDKOU ASFALTOVÝCH PÁSŮ NAPENETROVÁNY PODKLADNÍM ASFALTOVÝM NÁTĚR



VÝZTUŽ 4x Ø12mm (10 425V)  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

±0,000 – HORNÍ HRANA NOVĚ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ = 189,90m n. m. BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KRESLIL			KONTROLOVAL		
Ing.DROBEČEK D			Ing.DROBEČEK D			Ing.DROBEČEK D			Ing.DROBEČEK D		
KRAJ:			STŘEDOČESKÝ			MČ: NYMBURK			FORMÁT		
INVESTOR:			MĚSTO NYMBURK, NAMĚSTÍ PŘEMYSLŮCŮ 163/20, NYMBURK, 288 02			DATUM			11/2016		
AKCE			REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2			ÚČEL			DOS		
OBSAH			ETAPA 2 – ŘEZ B-B'			ČÍSLO ZAKÁZKY			/16		
						ARCHIV ČÍSLO					
						S.Ú.			NYMBURK		
						MĚŘITKO			č.v.		
						1:25			8.		



- LEGENDA ZAKRESLENÍ (LEGENDA ČAR)**
- HRANICE A OBJEKTY V KATISTRU NEMOVITOSTI
  - HRANICE A OBJEKTY V KATISTRU NEMOVITOSTI
  - OBRSY SKUTČENÉHO ZAMĚŘENÍ ZDI GEODETICKÉ A NOVÉ NÁVRŽENÝCH ÚSEKŮ ZDI

**LEGENDA ZNAČEK A POPISEK**

- 192.00 – ZNAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V NIŽŠÍ ČÁSTI VRCHOLU ZDI
- 190.00 – ZNAMĚŘENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA V PATĚ ZDI

- 192.00 – NÁVRŽENÁ VÝŠKA ZDI VZTAŽENÁ K NADMOŘSKÉ VÝŠCE,
- VÝŠKA JE STAVOVENÁ PRO NIŽŠÍ ČÁSTI VRCHOLU ZDI

**LEGENDA ÚSEKŮ ZDIVA - POPIS OPRAV A NÁVRH NOVÝCH ÚSEKŮ ZDIVA**

**ÚSEK č.1**

ÚSEK č.1 – V OZNAČENÉM ÚSEKU ZDIVA DOJDE K VYSPRAVENÍ HLAVY ZDI (POKUD JE TO NUTNÉ) ZE KTERÉ BYLY V ETAPĚ 1 SEMUTY POZUSTATKY PŮVODNÍ KRYTINY, VYSPRAVENÍ HLAVY ZDI BUDE REALIZOVÁN V SOULADU S PŮVODNÍM STAVĚNÍM A TO Tedy VĚ SPÁDU NA POZEMEK STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÝ SPÁD JE 15°, VYSPRAVENÍ ZDIVA BUDE REALIZOVÁNO Z KAMENNÝCH, KTERÉ BYLO VYBRÁNO PŘI BOURÁNÍ (ROZEBRÁNÍ) ZDIVA (ETAPA 1), NA VYSPRAVENOU HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO (SPECIFIKACE MALTY VIZ NIŽE) LOŽE POLOŽENA NOVÁ KRYTINA Z PALÉNÉ TAŠKY – BOBRŮVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠEK BUDE KORUNOVÉ KRYTÍ (NA STŘECHÁCH REALIZOVÁNO S ŘÍDČÍM LÁTOVÁNÍM)

**ÚSEK č.2 A č.3**

ÚSEK č.2 A č.3 – OZNAČENÉ ÚSEKY ZDIVA BUDOU NOVĚ REALIZOVÁNY VČETNĚ NOVÉ NÁVRŽENÝCH ZÁKLADŮ – ETAPA 2, NOVÁ ZED BUDE MÍT ŠÍŘI 440 AŽ 450mm BEZ OMÍTNUTÍ, ZDIVO JE NOVĚ NÁVRŽENO Z CIHEL, PLINŤOV PALÉNÝCH A KAMENĚ (OPUKA – LOM PŘÍBLYOV DLE KONZULTACE S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM), KAMEN BUDE TVOŘIT 35% OBJEMU NOVÉHO ZDIVA, ZDĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO TAK, ABY KAMEN BYL ROZPTÝLEN V CELEM OBJEMU NOVÉHO ZDIVA, ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN A ODSOUHLAŠEN PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDĚNÍ SE BUDE NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ NIŽE), HLAVY ZDI BUDE REALIZOVÁNY V SOULADU S PŮVODNÍM STAVĚNÍM A TO Tedy VĚ SPÁDU NA POZEMEK STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÝ SPÁD JE 15°, NA HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO LOŽE POLOŽENA NOVÁ KRYTINA Z PALÉNÉ TAŠKY – BOBRŮVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠEK BUDE KORUNOVÉ KRYTÍ (NA STŘECHÁCH REALIZOVÁNO S ŘÍDČÍM LÁTOVÁNÍM)

**ÚSEK č.4**

ÚSEK č.4 – V OZNAČENÉM ÚSEKU ZDIVA DOJDE K DOZDĚNÍ HLAVY ZDI ZE KTERÉ BYLY V ETAPĚ 1 SEMUTY POZUSTATKY PŮVODNÍ KRYTINY A OBOURÁNÍ CIHELNÉ DOZDÍVKY VÝŠKY cca 40cm, DOZDĚNÍ HLAVY ZDI BUDE REALIZOVÁN V SOULADU S PŮVODNÍM STAVĚNÍM A TO Tedy VĚ SPÁDU NA POZEMEK STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÝ SPÁD JE 15°, VÝŠKA DOZDĚNÍ JE PŘÍBLIŽNĚ 50cm, DOZDĚNÍ ZDIVA BUDE REALIZOVÁNO Z KAMENNÝCH, KTERÉ BYLO VYBRÁNO PŘI BOURÁNÍ (ROZEBRÁNÍ) ZDIVA (ETAPA 1), ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN A ODSOUHLAŠEN NA VZORČÍCH REALIZOVANÝCH PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDĚNÍ SE BUDE NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ NIŽE), NA VYSPRAVENOU HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO LOŽE POLOŽENA NOVÁ KRYTINA Z PALÉNÉ TAŠKY – BOBRŮVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠEK BUDE KORUNOVÉ KRYTÍ (NA STŘECHÁCH REALIZOVÁNO S ŘÍDČÍM LÁTOVÁNÍM)

**ÚSEK č.5**

ÚSEK č.5 – V OZNAČENÉM ÚSEKU ZDIVA DOJDE K DOZDĚNÍ HLAVY ZDI ZE KTERÉ BYLY V ETAPĚ 1 SEMUTY POZUSTATKY PŮVODNÍ KRYTINY A OBOURÁNÍ CIHELNÉ DOZDÍVKY VÝŠKY cca 70cm, DOZDĚNÍ HLAVY ZDI BUDE REALIZOVÁN V SOULADU S PŮVODNÍM STAVĚNÍM A TO Tedy VĚ SPÁDU NA POZEMEK STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÝ SPÁD JE 15°, VÝŠKA DOZDĚNÍ JE PŘÍBLIŽNĚ 100cm, DOZDĚNÍ ZDIVA BUDE REALIZOVÁNO Z KAMENNÝCH, KTERÉ BYLO VYBRÁNO PŘI BOURÁNÍ (ROZEBRÁNÍ) ZDIVA (ETAPA 1), ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN A ODSOUHLAŠEN NA VZORČÍCH REALIZOVANÝCH PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDĚNÍ SE BUDE NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ NIŽE), NA VYSPRAVENOU HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO LOŽE POLOŽENA NOVÁ KRYTINA Z PALÉNÉ TAŠKY – BOBRŮVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠEK BUDE KORUNOVÉ KRYTÍ (NA STŘECHÁCH REALIZOVÁNO S ŘÍDČÍM LÁTOVÁNÍM)


**ÚSEK č.4 A č.5**

V PŘÍPADĚ, ŽE MNOŽSTVÍ KAMENNÝCH ZISKANÝCH ROZEBRÁNÍM VYBRANÝCH ÚSEKŮ NEBUDE STAČIT NA OPĚVNÉ DOZDĚNÍ ÚSEKŮ V č.4 A č.5, BUDE DOZDĚNÍ PROVÁDĚNO Z CIHEL, PLINŤOV PALÉNÝCH A KAMENĚ (OPUKA – LOM PŘÍBLYOV DLE KONZULTACE S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM), KAMEN BUDE TVOŘIT 35% OBJEMU NOVÉHO ZDIVA, ZDĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO TAK, ABY KAMEN BYL ROZPTÝLEN V CELEM OBJEMU NOVÉHO ZDIVA, ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN A ODSOUHLAŠEN NA VZORČÍCH REALIZOVANÝCH PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDĚNÍ SE BUDE NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ NIŽE)

**MALTA A OMÍTKA**

RECEPTURA MALTOVÝCH SMĚSÍ A OMÍTEK BUDE NÁVRŽENA TECHNOLOGEM SE ZKUŠENOSTÍ S OBNOVOU OBDOBÝCH PAMÁTEK, SLOŽENÍM BUDOU OBOHODNĚ S PŮVODNÍM MALTYM A OMÍTKAM (POŽADAVEK NP0)

ZDIVO BUDE OPATŘENO OSTRÉ HOZNICOU OMÍTKOU, JEJÍŽ STRUKTURA A BAREVNOST BUDE VYZKOUŠENA A ODSOUHLAŠENA NA VZORČÍCH O POŠE 0,5m<sup>2</sup>, PŘEDPOKLÁDÁ SE MALTA OKRVO-ŠEDÉ BAREVNOSTI, Z VÁPNA S VHDNOU A ČIČNNOU HYDRAULICKOU PŘÍMĚSÍ (POŽADAVEK NP0)




±0,000 – HORNÍ HRANA NOVĚ NÁVRŽENÝCH ZÁKLADŮ (VÝŠKA) = 189,99m n. m. bpn

ZADÁVATEL	PROJEKTANT	VYKONATEL	KONTAKTNÍ	Ing. David Drobáček Ing.
-----------	------------	-----------	-----------	---

KRYTINA Z PÁLENÝCH TAŠEK – BOBROVEK  
KORUNOVÉ KRYTÍ, ÚSEK č.2 A č.3

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ  
MODIFIKOVANÝ SBS PÁS  
S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY  
NEBO Z PES ROHOŽE,  
PLNOPLOŠNĚ NATAVEN, PÁSY  
V PŘESAZÍCH VZÁJEMNĚ SVARENÝ,  
DĚLKA PŘESAJU 100mm,  
ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU PŘED  
POKLÁDKOU ASFALTOVÝCH PÁSŮ  
NAPENETROVÁNY PODKLADNÍM  
ASFALTOVÝM NÁTĚR


NOVĚ NAVRŽENÉ ZDIVO,  
NOVÁ ZEĎ BUDE MÍT ŠÍŘI 440 AŽ 450mm  
BEZ OMÍTNUTÍ, ZDIVO JE NOVĚ NAVRŽENO  
Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH A KAMENE  
(OPUKA – LOM PŘIBÝLOV DLE KONZULTACE  
S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM), KÁMEN  
BUDE TVOŘIT **35%** OBJEMU NOVÉHO ZDIVA,  
ZDĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO TAK, ABY KÁMEN  
BYL ROZPTÝLEN V CELÉM OBJEMU NOVÉHO  
ZDIVA, ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN  
A ODSOUHLASEN NA VZORCÍCH REALIZOVANÝCH  
PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDÍT SE BUDE  
NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES č.9  
a TECHNICKÁ ZPRÁVA), HLAVY ZDI BUDE  
REALIZOVÁNA V SOULADU S PŮVODNÍM  
STAVEN A TO TEDY VE SPÁDU NA POZEMEK  
STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÝ SPÁD JE 15°,  
NA HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO LOŽE  
POLOŽENA NOVÁ KRYTINA Z PÁLENÉ TAŠKY  
– BOBROVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠKY  
BUDE KORUNOVÉ KRYTÍ



±0,000 – HORNÍ HRANA NOVĚ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ = 189,90m n. m. BpV


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing.David Drobeček projekové práce a inženýrské služby 289 34 Bozdolovice, Zámostí 3 IČO: 75902899 TEL: 721 957 991	
Ing.DROBEČEK D		Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ		MČ: NYMBURK		FORMÁT	A3
INVESTOR:	MĚSTO NYMBURK, NAMĚSTÍ PŘEMYSLŮCŮ 163/20, NYMBURK, 288 02				DATUM	11./2016
					ÚČEL	DOS
AKCE	REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2				ČÍSLO ZAKÁZKY	/16
					ARCHIV ČÍSLO	
					S.Č.	NYMBURK
OBSAH					MĚŘÍTKO	č.v.
ETAPA 3 – ŘEZ A-A'					1:25	10.

DOZDĚNÍ HLAVY ZDI BUDE REALIZOVÁN V SOULADU S PŮVODNÍM STAVEN  
A TO Tedy VE SPÁDU NA POZEMEK STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÁ SPÁD  
JE 15°, VÝŠKA DOZDĚNÍ JE PŘÍBLIŽNĚ 50cm, DOZDĚNÍ  
ZDIVA BUDE REALIZOVÁNO Z KAMENIVA, KTERÉ BYLO VYBRÁNO PŘI BOURÁNÍ  
(ROZEBÍRÁNÍ) ZDIVA (ETAPA 1), ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN A ODSOUHLASEN  
NA VZORCÍCH REALIZOVANÝCH PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDÍT SE BUDE  
NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES č.9 A TECHNICKÁ ZPRÁVA),  
NA VYSPRAVENOU HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO LOŽE POLOŽENA NOVÁ  
KRYTINA Z PÁLENÉ TAŠKY – BOBROVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠKY BUDE,  
KORUNOVÉ KRYTÍ



±0,000 – HORNÍ HRANA NOVĚ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ = 189,90m n. m. BpV					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	mo: NYMBURK	Ing.David Drobeček projektové práce a inženýrské služby 289 34 Bozdalovice, Zámostí 3 IČO: 75902899 TEL: 721 967 991		
INVESTOR:	MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLŮCŮ 163/20, NYMBURK, 288 02				
AKCE	REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2				
	ČÍSLO ZAKÁZKY				
	ARCHIV ČÍSLO				
	S.O.				
OBSAH	ETAPA 3 – ŘEZ B-B'	MĚŘITKO	1:25	č.v.	11.

DOZDĚNÍ HLAVY ZDI BUDE REALIZOVÁN V SOULADU S PŮVODNÍM STAVEN  
A TO TEDY VE SPÁDU NA POZEMEK STARÉHO DĚKANSTVÍ, ZAMĚŘENÁ SPÁD  
JE 15°, VÝŠKA DOZDĚNÍ JE PŘÍBLIŽNĚ 100cm, DOZDĚNÍ ZDIVA BUDE  
REALIZOVÁNO Z KAMENIVA, KTERÉ BYLO VYBRÁNO PŘI BOURÁNÍ  
(ROZEBÍRÁNÍ) ZDIVA (ETAPA 1), ZPŮSOB ZDĚNÍ BUDE VYZKOUŠEN A ODSOUHLASEN  
NA VZORCÍCH REALIZOVANÝCH PŘED ZAHÁJENÍM ZDĚNÍ ÚSEKŮ, ZDÍT SE BUDE  
NA MALTU (JEJÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKRES č.9 A TECHNICKÁ ZPRÁVA),  
NA VYSPRAVENOU HLAVU ZDI BUDE DO MALTOVÉHO LOŽE POLOŽENA  
NOVÁ KRYTINA Z PÁLENÉ TAŠKY– BOBROVKY, ZPŮSOB KLADENÍ TAŠKY  
BUDE KORUNOVÉ KRYTÍ




STÁVAJÍCÍ TERÉN



±0,000 – HORNÍ HRANA NOVĚ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ = 189,90m n. m. BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing.David Drobeček projektové práce a inženýrské služby 289 34 Bozdolovice, Zámostí 3 IČO: 75902899 TEL: 721 967 991
Ing.DROBEČEK D		Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	Ing.DROBEČEK D	
KRAJ:		STŘEDOČESKÝ	MO: NYMBURK		
INVESTOR: MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLŮCŮ 163/20, NYMBURK, 288 02					
AKCE					
REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2					
OBSAH					
ETAPA 3 – ŘEZ C-C'					
					</

POHLED NA ZEĎ ZE DVORA DĚKANSTVÍ - STÁVAJÍCÍ



POHLED NA ZEĎ ZE DVORA DĚKANSTVÍ - NAVRŽENÝ



±0,000 = JE STANOVENA V ETAPĚ 2 PRO NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL		Ing. David Drobeček projektové práce a inženýrské služby 269 34 Rožďalovice, Záměstí 3 IČO: 759026899 TEL: 721 967 991	
Ing. DROBEČEK D		Ing. DROBEČEK D		Ing. DROBEČEK D		Ing. DROBEČEK D			
KRAJ:		STŘEDOČESKÝ		MČ: NYMBURK		FORMÁT		A3	
INVESTOR:		MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLŮVců 163/20, NYMBURK, 288 02		DATUM		11/2016			
				ÚČEL		DOS			
AKCE		REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI STARÉHO DĚKANSTVÍ V NYMBURCE, kat. územ. NYMBURK, par. čísla 29, 3473 , st. 51/2		ČÍSLO ZAKÁZKY		/16			
				ARCHIV ČÍSLO					
				S.Č.		NYMBURK			
OBSAH		POHLEDY		MĚŘITKO		1:100		Č.v. 13.	