



Legenda:

UT	TUV	C
DN32	De32	De28

Dimenze potrubí, celkové délky

13m 12,5m

Energokanál

Potrubí ÚT PŘÍVOD

Potrubí ÚT VRAT

TUV

POTRUBÍ CÍRKULACE

Klepače, sušáky

Kácené stromy

Přezdění kanálů z plných cihel

Hranice výkopu

Stromy

Keře

POZNÁMKY

- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE Z ČÁSTI JEDNA O REKONSTRUKCI, LZE BĚHEM PROVÁDĚNÍ PŘEDPOKLADAT DROBNÉ ODCHYLKY OD PŘEDPOKLADU PROJEKTU, KTERÉ VŠAK NEBUDOU MÍT PODSTATNÝ VLIV NA CELKOVÉ ŘEŠENÍ. PŘI ZJIŠTĚNÍ VĚTŠÍCH DISPROPORCÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁCI MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ V MÍSTĚ PŘEDPOKLADANÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚN POUZE RUČNÍ ODKOP.
- PRO PŘESNÉ URČENÍ HRANIC POZEMKŮ PROVEDE ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ
- BUDOU DOODRŽENY PODMINKY DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY A JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Zodp.projektant:	Ing. Pavel Vilman	HP:	Ing. Pavel Vilman
Datum:	02/2017	Datum:	02/2017
Vypracoval:	Ing. Michal Pavlíček	Kontroloval:	Ing. František Zápeca
Datum:	02/2017	Datum:	02/2017

Generální projektant:

TENZA, a.s.
Svatopetrská 7, 617 00 Brno

Projektant části PD:

TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno

Investor:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	Číslo zakázky:	Z17013
Kraj:	Středočeský kraj	Číslo střediska:	20
Místo stavby:	Mateřská škola U pejska a kozičky, Karla Čapka 1968, 288 03, Nymburk	Stupeň:	-
Stavba:	Oprava sekundárních rozvodů MŠ Nymburk	Formát:	8x44
SO/PS/DPS (ZD):		Paré:	

C. Situační výkresy

Název výkresu:

KOORDINAČNÍ SITUACE

Měřítko:

1:250

Název souboru:

Archivní číslo:

Z17013-C-01

Revize:

0

Pořadové číslo:

01

Tento výkres je vlastnictvím firmy Tenza, a.s. a nesmí být poskytnut třetím stranám bez písemného souhlasu majitele nebo zneužit jiným způsobem.