



MĚSTO NYMBURK

odbor správy městského majetku městského úřadu

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Doplnění č. 2 k zadávací dokumentaci

veřejné zakázky malého rozsahu

Rekonstrukce tepelného zdroje - ul. Rákosová, č.p. 2291

VZ_NBK_050_2017_07

Dotazy ze dne 23.8.2017

1. dotaz:

zda musí být instalován jen kotel uvedený v projektové dokumentaci, myslím si, že to odporuje §6 a 36 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď: kotel může být libovolného výrobce ve srovnatelné kvalitě, za podmínky dodržení technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci, (mimo jiné s vlastním nerezovým výměníkem z tlustostěnných trubek, s regulací směšování plynu lambda sondou)

2. dotaz:

Drážka pro odvod kondenzátu v podlaze by se dala řešit potrubím taženým po stěně a ukončena u podlahové vpusti. Při řezání do podlahy by se mohla poškodit hydroizolace.

Odpověď: potrubí pro odvod kondenzátu bude vedeno po stěně a musí být pevně zaústěno do odtokové vpusti, tak aby nedocházelo k vytékání na podlahu

3. dotaz:

V položkovém rozpočtu je uvedeno v části elektro vybavení rozvaděče dle výkresu č.403, kde jsou zabezpečovací prvky kotelny. V oddíle ÚT 01 je položka zabezpečení tepelného zdroje dle ČSN, kde je opět poruchová signalizace, kotelník. Kam to tedy nacenit?

Odpověď: Bude oceněna v profesi ÚT.

Lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 30. 8. 2017 do 10.00 hodin.

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163

288 28 NYMBURK

IČO 00239500

DIČ CZ00239500

- 4 -

Bc. Hynek Fandák

pověřený vedoucí odboru správy
městského majetku