



PROSTŘEDÍ:

- V UVAŽOVANÝCH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH S VNĚJŠÍMI VLIVY NORMÁLNÍMI DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
- VE VENKOVNÍM PROSTORU NA ÚROVNI STŘECHY S VNĚJŠÍMI VLIVY AB8, AD4, AE4, AQ3, BC3, BD2 DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3.