


NAPĚŤOVÁ SÍŤ:

3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C ..... STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ DO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE R1,  
3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S ..... NOVÉ NAPÁJECÍ VEDENÍ DO MOTORICKÉHO ROZVADĚČE RM1,  
MÍSTO ROZDĚLENÍ VODIČE PEN NA PE+N BUDE PROVEDENO V MĚŘENÉ ČÁSTI ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE R1

- ZÁKLADNÍ OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,  
- PŘI PORUŠĚ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN-C A TN-S DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,  
- HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

- V UVAŽOVANÝCH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH S VNĚJŠÍMI VLIVY NORMÁLNÍMI DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
- VE VENKOVNÍM PROSTORU NA ÚROVNI STŘECHY S VNĚJŠÍMI VLIVY AB8, AD4, AE4, AQ3, BC3, BD2 DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3.



AKCE: <b>INSTALACE CHLAZENÍ VE 2.NP OBJEKTU MK NYMBURK</b> <b>Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk</b>		PROJEKTOVÝ STUPEŇ: <b>DZS</b>	
INVESTOR: <b>Město Nymburk</b> Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk IČ: 00239 500 DIČ: CZ 00239 500 telefon: 325 501 111 e-mail: mail@meu-nbk.cz		PROJEKTANT: <b>Ing. Vladimír Sedlecký</b> Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 IČ: 672 68 463 DIČ: CZ 6602040071 telefon: 222 560 353 e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz	
AUTOR NÁVRHU: <b>Ing. Vladimír Sedlecký</b>		DATUM: 06/2017	
ZODP. PROJEKT.: <b>Zbyněk Morávek</b>		MĚŘITKO: 1:100	
VYPRACOVAL: <b>Ing. Jiří Škvor</b>		FORMÁT: 2x A4	
VÝKRES: <b>SILNOPROUDÉ ROZVODY - PŮDORYS 1.NP</b>		ČÁST DOKUMENTACE: <b>SILNOPROUD</b>	
		SLOŽKA: <b>D.1.4.d</b> V.Č.: <b>2.01</b>	