

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk

Adresa: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Tel.: 950 865 011

Fax: 950 865 128

E-mail: spisovna.ny@sck.izscr.cz

Ev. č. NY - 07 - 2/2018/PD

Nymburk 17. 1. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk
IČ: 002 39 500

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Magdalena Havlíková, tel.: 950 865 161, e-mail: magdalena.havlikova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Nymburk, Okružní 2160, 288 02 /k. ú. 708232 Nymburk / st. 3516, poz.parc.č. 1014/2
Název stavby : Změna užívání klubovny na knihovnu v suterénu budovy Městské polikliniky Nymburk, Okružní 2160
Stavebník : Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Předložená dokumentace : PBR ke změně užívání části stavby z 12/2017
Zpracovatel PBR : Milan Nekolný, ČKAIT 0006801

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 3. 1. 2018** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

- Navržené nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem na funkci i v době požáru s minimální dobou svícení 60 minut dle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802/Z2 s odkazem na čl. 4.2.5 ČSN EN 1838.

Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

1.2.18

plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru
rada

