

Napěťová soustava : AC 3N PE, střídavý, 50Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana :samočinným odpojením ve stanoveném čase dle ČSN 332000-4-41

RT - ocelopozinkovaná rozvodnice

Nezálohovaná část:
QV1 - vypínač 3-pól. ASN 63/3, 63A, 230/400V
PU - pojistkový odpínač OPV
FV - svodič přepětí
FA - jističe 3-pól. LSN C/3, 230/400V

Zálohovaná část:
QV2 - přepínač RACO 63A, 230/415V (BYPASS)
FA - jističe 1-pól. C/1, 230V a 3-pól. C/3, 230/400V

V rozvaděči bude instalován nápis viditelný po otevření dveří:
POZOR ! POD NAPĚTÍM PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !
PŘÍVOD PROVEDEN SAMOSTATNĚ Z VEŘEJNÉ SÍTĚ I ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE !

Výkres je určen pouze pro potřebu stavebního řízení !

	Zodp.p: Ing. Kulhánek	ING. JIŘÍ KULHÁNEK Projektová a stav. kancelář Malé Valy 1642/1 Nymburk
	KRESLIL: Dušek	
	DATUM: 9/2017	
Investor: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk		Kraj: Středočeský
Akce: Změna užívání 1NP domu č.p. 499 ul. Palackého, Nymburk		MÍ: Nymburk
Obsah: Elektroinstalace ROZVODNICE RT		M: C.V. F5

5