

NEZALOHOVANA CAST

Napěťová soustava : AC 3N PE,stříd.,50Hz,400V/TN-S
Ochrana :samoč.odpojením ve stan.čase dle ČSN 332000-4-41

RS - ocelolplechová rozvodnice

Nezálohovaná část:
OV1 - vypínač 3-pól.ASN 63/3,,63A,230/400V
PU - pojistkový odpínač OPV
PV - svodič přepětí
FA - jističe 1-pól.B./1,230V, jističe 1-pól.B./1 s proudovým chráničem 0,03A jističe 1-pól.C./1,230V a jističe 3-pól. B./3,230/400V
KM - stykač 3-pól.25A,230/415V

Zálohovaná část: (viz výkres E4b)
OV2 - přepínač RACO 63A,230/415V (BYPASS)
FA - jističe 1-pól.C./1,230V

V rozvaděči bude instalován nápis viditelný po otevření dveří:
POZOR ! POD NAPĚTÍM PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !
PRIVOD PROVEDEN SAMOSTATNĚ Z VEŘEJNÉ SÍTĚ I ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE !

Ostatní údaje - viz Legenda výkresové části + technická zpráva
Výkres je určen pouze pro potřebu stavebního řízení !

	Zodp.p:Ing.Kulhánek	ING.JIŘÍ KULHÁNEK Projektová a stav. kancelář Malé Valy 1642/1 Nymburk
	KRESLIL.: Dušek	
	DATUM: 9/2017	
Investor: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163,Nymburk		Kraj: Středočeský
Akce: Změna užívání 1NP domu č.p.499 ul.Palackého,Nymburk		MÍ: Nymburk
Obsah: Elektroinstalace ROZVODNICE RS		M: C.V. E4a

5