



Napěťová soustava : AC 3N PE, stříd., 50Hz, 400V/TN-S  
Ochrana : samoč. odpojení ve stan. čase dle ČSN 332000-4-41

Zálohovaná část: )

QV2 - přepínač RACO 63A, 230/415V (BYPASS)

FA - jističe 1-pól. C / 1, 230V

V rozvaděči bude instalován nápis viditelný po otevření dveří:  
**POZOR ! POD NAPĚTÍM PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !**  
**PŘÍVOD PROVEDEN SAMOSTATNĚ Z VEŘEJNÉ SÍTĚ I ZÁLOHOVANÉHO ZDROJE !**

Ostatní údaje - viz Legenda výkresové části + technická zpráva  
Výkres je určen pouze pro potřebu stavebního řízení !

	Zodp. p: Ing. Kulháněk	ING. JIŘÍ KULHÁNEK Projektová a stav. kancelář Malé Valtý 1642/1 Nymburk
	KRESLIL: Dušek	
	DATUM: 9/2017	
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk	Kraj: Středočeský MÚ: Nymburk
Akce:	Změna užívání 1NP domu č. p. 499 ul. Palackého, Nymburk	
Obsah:	Elektroinstalace ROZVODNICE RS	
		M: C.V. E4h