

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

SATER – PROJEKT s.r.o.

Ing. M. Keltner

Plynářenská 671

280 02 Kolín IV

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/16656/Fa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
20.4.2018

Výstavba dešťové kanalizace z areálu nemocnice Nymburk, k.ú. Nymburk

Dne 18.4.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou SATER PROJEKT s.r.o. (3/2018) se jedná o výstavbu dešťové kanalizace z areálu nemocnice Nymburk, k.ú. Nymburk. V areálu nemocnice Nymburk bude novým způsobem řešen systém dešťové kanalizace. Na tento systém je také napojen odvod dešťových vod ze zpevněných ploch a střechy sousedního plaveckého bazénu. V navrhovaném systému dešťové kanalizace je navržena trubní retence o objemu cca 95 m³ pro akumulaci a řízené odpouštění dešťových vod do vodního toku Velké Valy (IDVT: 10178634) ve správě Města Nymburk. Maximální odtok z retence do vodního toku bude nastaven na 12 l/s. Navržené řešení podstatně vylepší stávající stav, kdy stávající areálová dešťová kanalizace odváděla srážkové vody do veřejné kanalizace a následně do vodního toku Velké Valy bez akumulace a regulace. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Město Nymburk.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 697614, X: 1037854.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.


Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Množství odváděných dešťových vod do náhonu Velké Valy požadujeme projednat s jeho správcem.
- Provozem dešťové kanalizace nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- Dešťové vody ze zpevněných ploch, které mohou být kontaminovány ropnými látkami, požadujeme vést přes zařízení odlučující ropné látky.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

statní podnik
ita Nejedlého 951
03 HRADEC KRÁLOVÉ
(6)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL Z3 – Roudnice nad Labem