



LEGENDA



dotčený pozemek



opravované řady

SOUPIS ŘADŮ

- VI - PE 200x11,9 mm, SDR 17, PN 10, dl. 50,0 m
- V2 - PE 63x3,8 mm, SDR 17, PN 10, dl. 49,0 m
- SI - PVC DN 315, SN 8, dl. 14,0 m
- P - PVC DN 150, dl. 10,0 m

Před zahájením výkopových prací budou vytyčena všechna stávající podzemní vedení. Během stavby budou dodržena ochranná pásma stávajících vedení a ČSN 73 6005.

Vypracoval:	Jiří Vetešník	VaK Nymburk, a.s. Bobnická 712 288 21 Nymburk DIČ: CZ 46357009 KB Nymburk 1904-191/0100 GECB 29909-584/0600 tel. 325/513243-4 vetešnik@vak-nymburk.cz	
Kontroloval:	Ing. Miloš Petera		
Investor:	VaK Nymburk, a.s., Nymburk		
Kraj:	Středočeský	Obec:	Nymburk
akce:		Stupeň:	oprava
		Datum:	P031/10/2018
		Formát:	A 3
		Měřítko:	1:500
obsah:		Číslo přílohy	Paré
		C. 4	