

# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712  
PSČ 288 21



Uvedete-li naši značku,  
umožníte urychlení vyřízení.

Ing. Vladimír Sedlecký  
Do polí 172/13  
Praha 5  
158 00

Vaše značka / ze dne

Naše značka  
3315/2016

Vyřizuje / linka  
Vetešník

Datum  
18. 10. 2016

věc: vyjádření k územnímu a vodoprávnímu řízení – Investor: Město Nymburk

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou „**Výměna kompletní elektroinstalace a rozvodů zdravotnických uvnitř budovy MŠ Větrník – umístění odlučovače tuku a oleje**“ za splnění níže uvedených podmínek:

- Na p.č. 1014/34 v k.ú. Nymburk se nenachází žádné podzemní zařízení ve správě naší a.s.
- Kontrolu napojení na stávající přípojky vodovodu a kanalizace provede VaK Nymburk, a.s., středisko Nymburk (tel. 325/513243, p. Bohuslav Časar). **Termín zahájení realizace musí být v předstihu oznámen středisku Nymburk (casar@vak-nymburk.cz).**
- Odpadní vody z kuchyňského provozu musí být předčištěny v odlučovači tuků. **Dešťové vody nad stávající stav požadujeme likvidovat vsakováním do okolní zeleně.** Dále nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě (drtiče domácího odpadu apod.).
- **Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení přípojek v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření požadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30-ti dnů od dokončení stavby.**

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  
288 21 Nymburk, Bobnická 712  
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Ing. Tomáš Mach, PhD.  
technický náměstek

Příloha: /

Platnost vyjádření je jeden rok od data uvedeného v záhlaví.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517  
Fax : 325 513382  
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení  
KB Nymburk 1904-191/0100  
GECEB 29909-584/0600

IČO : 46357009  
DIČ : CZ46357009

## Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz poježdění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Časar Bohuslav tel.: +420325/513243, +420602/485770.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.



# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381  
IČ: 46357009, DIČ: CZ46357009

BOBNICKÁ 712  
288 21 NYMBURK



## OBJEDNATEL:

Firma .....  
Jméno a příjmení .....  
Ulice, čp. .....  
Město .....  
IČ: ....., DIČ: .....  
Tel.: .....  
E-mail: .....

Číslo objednávky: ..... \*)

Kontakt: Ivo Brzák – GIS VaK Nymburk, a.s.

Tel.: 725 215 440, e-mail: brzak@vak-nymburk.cz

Objednávám u vás:

- ☐ geodetické zaměření vodovodní přípojky \*\*)
- ☐ geodetické zaměření kanalizační přípojky \*\*)
- ☐ vyhotovení geometrického plánu na věčné břemeno \*\*)

Kat. území: ....., Ulice: ....., č. popisné/parcelní.: .....

Cena za geodetické zaměření vodovodní přípojky: 1 000,- + DPH

Cena za geodetické zaměření kanalizační přípojky: 1 000,- + DPH

Cena za vyhotovení geometrického plánu na věčné břemeno: 2 000,- + DPH

V ceně geodetického zaměření vodovodní a kanalizační přípojky je 1 paré dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V ceně geometrického plánu je 5 KS originálů geometrického plánu.  
Další kopie geometrického plánu – 50,- Kč + DPH

.....  
podpis objednatele

\*) vyplní VaK Nymburk, a.s.

\*\*) zaškrtněte požadovanou objednávku

Nymburk

„odpady a kanalizace Nymburk, a.s.“  
288 21 Nymburk, Bobnická 711  
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

1031/47

KT 250  
25,84 m

787

188,84  
(186,76)

1014/32

1014/30

1014/25

1014/23

KT 250  
44,94 m

1019/8

1014/7

1014/34

1014/26

1014/24

1014/6

1014/19

1014/28

1714/1

999/3

1014/31

5185/25/2

999/4

Okružní

1019/5

1019/6

1014/5

5188

3425/2

105

H 282

1 : 500