

č.zař.	Název zařízení	Vzduchové výkony		Elektro			UT			umístění zařízení č.m.	pozice	Typ větrání	Ovládání	Typ. Zař.	
		Vp	Vo	Pel	Proud	Napětí	Pcelk	Tlak	médium						
		m3/h	m3/h	kW	(A)	V	W	dp							
1	Kuchyně														
		2 900		1,1	2,31	400	17,8	2,5	80/60	1,62	1,1	TVRD	vlastní MaR	H Block 4	CIC
			3 180	1,1	2,31	400									
2	Chlazený sklad														
			500	0,106	0,46	230				1,55	2,1	OTZ	Termostat	K 200 M	Systemair
3	Technické místnosti														
	1,48 wc kabina		50	0,029	0,17	230				1,48	3,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1,50 sprcha		150	0,061	0,26	230				1,50	3,2	O	světlo+doběh	RVK 125E2-L1	Systemair
	1,51 sklad obalů		50	0,029	0,17	230				1,51	3,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1,60a kancelář údržby		150	0,061	0,26	230				1,60a	3,2	O	světlo+doběh	RVK 125E2-L1	Systemair
	1,62 výměník		200	0,061	0,26	230				1,62	3,2	OTZ	Termostat	RVK 125E2-L1	Systemair
	1,65 wc kabina		80	0,029	0,17	230				1,65	3,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
4	Sociální zázemí školky														
	1,,08 wc kabina		50	0,029	0,17	230				1,08	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1,10 sprcha		150	0,061	0,26	230				1,10	4,2	O	světlo+doběh	RVK 125E2-L1	Systemair
	1.11 úklid - třída A		50	0,029	0,17	230				1,11	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1.13 wc kabina		80	0,029	0,17	230				1,13	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1.19 wc kabina		80	0,029	0,17	230				1,18	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1.26 úklid - třída B		50	0,029	0,17	230				1,26	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1,30 wc kabina		50	0,029	0,17	230				1,30	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1,32 sprcha		150	0,061	0,26	230				1,32	4,2	O	světlo+doběh	RVK 125E2-L1	Systemair
	1,34 wc kabina		80	0,029	0,17	230				1,34	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	1,40 wc kabina		80	0,029	0,17	230				1,40	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,05 wc kabina		50	0,029	0,17	230				2,05	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,07 sprcha		150	0,061	0,26	230				2,07	4,2	O	světlo+doběh	RVK 125E2-L1	Systemair
	2,08 úklid - třída C		50	0,029	0,17	230				2,08	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,10 wc kabina		80	0,029	0,17	230				2,10	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2.15 předsíň wc		30	0,029	0,17	230				2,15	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,24 wc kabina		50	0,029	0,17	230				2,24	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,26 sprcha		150	0,061	0,26	230				2,26	4,2	O	světlo+doběh	RVK 125E2-L1	Systemair
	2,27 úklid - třída D		50	0,029	0,17	230				2,27	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,29 wc kabina		80	0,029	0,17	230				2,29	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair
	2,34 předsíň wc		30	0,029	0,17	230				2,34	4,1	O	světlo+doběh	RVK 100E2-A1	Systemair