

V Nymburce 10.04.2019

Vysvětlení, doplnění č. 1 k zadávací dokumentaci
veřejné zakázky malého rozsahu
VZ_NBK_050_2019_05
„ Nákladní plošina – Hálkovo městské divadlo Nymburk“

1. dotaz: můžeme řešit přístup pracovníků k horní části nosné konstrukce zavázací plošiny pomocí žebříku s ochranným košem umístěným na boku nosné konstrukce v prostoru jeviště?

odpověď: ano, přístup je možný řešit i pomocí žebříku s ochranným košem s tím, že musí být umístěn pouze v rohu u šachty viz označení ve výkresu 1. patra (příloha tohoto dokumentu), ochranný koš nesmí mít spodní hranu níže než 2,2 metru nad podlahou jeviště, a musí splňovat příslušné normy.

2. dotaz: technická zpráva, která je součástí zadávací dokumentace předepisuje pro pohon zavázací plošiny brzdový elektromotor s bubnem. Můžeme toto řešení nahradit řetězovým, popřípadě lanovým kladkostrojem?

odpověď: technická zpráva stávající plošiny včetně výkresové dokumentace je zveřejněna za účelem poskytnutí informací o stávajícím stavu, který upřesňuje fyzická prohlídka objektu. Je na zvážení firmy ucházející se o zakázku jaké optimální technologické řešení použije.

Podání nabídek - prodloužení termínu

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 15. 4. 2019 do 12:30 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční 15. 4. 2019 ve 13:00 hodin.

ing. Jiří Konhefr
*vedoucí odboru správy
městského majetku*

příloha: výkres 1. patra