

## VÝPOČTOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES

\* TRUBKOVÉ REGISTRY Z TRUBEK HLADKÝCH+\*ŽEBŘÍKOVÁ KOUPELNOVÁ\* TĚLESA

SPOLNI SREDNI PRIPOJIOVIM ZAVITIM DN 15, UBRUDKOVÍ PROFIL TELESE

OTOPNÁ TĚLISA ŽEBŘKOVÝ BUDOU OPATŘENA PŘÍPOJNICÍ SADOU TYPU "H" S TERMOSTATICKÝM VENTILEM HLAVNÍ OVLÁDÁNÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ, UZAVÍRAJELNÝM ŠROUBENÍM A PUSTOVOU KŘIVKOU.

\* ČLÁNKOVÁ:

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES ČUJÁKOVÝCH:  
 LR OR — LINOVÝ RADIAČNÍ DOČERNÝ RADIAČNÍ  
 15/500/150 — POČET ČUJÁKŮ/PŘÍKLOUČNÍKŮ ROZTEČ mm/HLUBKA TĚLESA mm

\* DESKOVÁ:  
 LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES DESKOVÝCH:

22 6120 XXX

	<p>WK - SPONČÍ PŘÍPOJENÍ, VESTAČNÝ TRV          VK PULN - HLADKÁ ČELNÍ PLOCHA, VESTA</p>
--	--

**PROVEDENI:**  
10-JEDNODUŠE, BEZ ROZŠÍŘENÉ PŘÍST. PLOCHY;  
11 - JEDNODUŠE, BEZ ROZŠÍŘENÉ PŘÍST. PLOCHY;

11-JEDNODUCHÉ, S ROZŠÍŘENOU PLOCHOU;  
20-ZDVOJENÉ, BEZ ROZŠÍŘENÉ PŘÍST. PLOCHY;  
21-ZDVOJENÉ S JEDNOSTRANÝ ROZŠÍŘENÍ PŘÍST. PLOCHOU

22 - ZVLAŠŤNÉ, S OBOUSTRANÉ ROZŠÍRENOU PŘEST. PLO  
33 - TROUTÉ, POUZE S ROZŠÍŘENOU PŘESTUPNÍ PLOCHOU

TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEDVYSTAVENÍM PRŮTOKU V ROZMĚR 1-6  
PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES + HLAVICE OVLÁDANÍ TRV VENTILU

TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRŮTOKU  
+ HLAVICE OVLADÁNÍ TRV VENTILŮ

PRÍPOJOVACÍ ARMATÚRA ŽEBRIKOVÉHO OTOPENÉHO TELESÁ S TEMNOSTAT, RADIÁTOR,  
VENTILEM / PŘEDMÁSTAVENÍ PRŮTOKU, HLAVICE OVLÁDÁNÍ, ŠROUBENÍ, PLASTOVÁ KRYTKA  
ŠROUBŮ PRO VODU

KILOVÝ KOHOUT PRO VODU

KOHOUIT PLNÍČI A VYPOUŠTĚČI  
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILEM

M. p.	
Země : ČR	Obec : Nymburk
Městský úřad Nymburk Viceprimátor ZP/I	
566 01 Vysoké Mýto	
Tel.: 46542472, 46542470	

AKCE : NYMBURK - REKONSTRUKCE PLYNOVODY

KOTELNY, ÚT A TERMOREGULACE  
PURKYŇOVA UL. č.p. 1615 a 1616

Objekt : SO 01 : BYTOVÝ DŮM PUKYŇOVA 1615 a 1616

### SCHÉMA ZAPOJENÍ TÉLES

VIGORSIOVOU 23/1  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz      www.bkn.cz

Stupen	:	DSP + DPS
Datum	:	05/2014

Zak.číslo :	4736/14
Príloha :	

D.1.4.2.07