



ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty *)

dle nařízení vlády ČR č. 91/2010

Číslo zprávy: 31/013.

Datum vystavení zprávy: 10.4.2013.

Objednavatel: Realitní kancelář S+S V Kolonii 401 Nymburk.

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Šípek Václav - kominictví.
Mob. 607 982 554.

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: Ev. č. 329810-648.

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 11254815.

Místo kontroly spalinových cest: Plynová kotelna - ul. Purkyňova 1615
Nymburk.

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jména, příjmení a bydliště fyzické osoby,
u které se provádí revize spalinové cesty: Město Nymburk - plynová kotelna
ul. Purkyňova 1615 Nymburk.

Adresa kontrolovaného objektu: Bytový dům - ul. Purkyňova 1615 Nymburk.

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: Kontrola stávající spalinové
cesty od plynového kotle zn. ÉTI - 45 byla provedena dne 10.4.2013.

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění: Stávající
kom. těleso postaveno z cihel se dvěma kom. průduchy. Jeden kom. průduch
je vyvložkován šamotovou kom. vložkou zn. Schiedel o $\varnothing$ 200 mm. Účinná vška
kom. průduchu 18 m.

Základní údaje o spotřebiči paliv: 1 x stacionární plynový
kotel zn. ÉTI - 45 o výkonu 52 kW s atmosferickým hořákem a přerušovačem
tahu. Plynový kotel je napojen samostatným kouřovodem z pozinku o $\varnothing$ 150 mm

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: na stávající vložku o $\varnothing$ 200 mm.

Plynový kotel zn. ÉTI - 45 je umístěn v plynové kotelně I PP ul. Purkyňova
čp. 1615 Nymburk.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: 0

Tato prohlídka stávající spalinové cesty od plynového kotle zn. ÉTI
platí po dobu jednoho roku ode dne provedené prohlídky spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: 0

Příští prohlídka spalinové cesty od plynového kotle zn. ÉTI bude
provedena dle datumu vystavené zprávy v roce 2014.

Lhůta kontrol a čištění spalinových cest od plynových spotřebičů
dle nařízení vlády ČR č. 91/2010 schváleno 1 března 2010 platné od
ledna 2011 které provádí kominík.

Termín odstranění nedostatků: 0

Stávající spalinová cesta od plynového kotle
zn. ÉTI 45 E je průchoďná a je schopna bezpečně
odvádět spaliny do volného ovzduší.

Podpis a razítko

VÁCLAV ŠÍPEK

komíník

Komíník S+S

293 01 Nymburk

ČO: 11 25 48 15 544 607 982 554

*) Nehodící škrtněte.



26/2013- přehled 31/2013 1240-

ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty *)

dle nařízení vlády ČR č. 91/2010

Číslo zprávy: 30/013.

Datum vystavení zprávy: 10.4.2013.

Objednavatel: Realitní kancelář S+S V Kolonii čp. 401 Nymburk.

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Šípek Václav - kominictví.

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: Ev. č. 329810-648.

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 11254815. Mob. 607 982 554.

Místo kontroly spalinových cest: Plynová kotelna - ul. Purkyňova 1615 Nymburk.

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty: Město Nymburk - plynová kotelna ul. Purkyňova čp. 1615 Nymburk.

Adresa kontrolovaného objektu: Bytový dům - ul. Purkyňova čp. 1615 Nymburk.

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: Kontrola stávající spalinové cesty od plynového kotle zn. VIADRUS byla provedena dne 10.4.2013.

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění: Stávající kom. těleso postaveno z cihel se dvěma kom. průduchy. Jeden kom. průduch je vyvložkován šatovou kom. vložkou zn. Schiedel o Ø 200 mm. Účinná výška kom. průduchu 18 m.

Základní údaje o spotřebiči paliv: 1 x stacionární plynový kotel zn. VIADRUS o výkonu 49,5 kW s atmosferickým hořákem a přerušovačem tahu. Plynový kotel je napojen samostatným kouřovodem z hliníku o Ø 180mm

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: na stávající vložku o Ø 200mm.

Plynový kotel zn. VIADRUS je umístěn v plynové kotelně I PP ul. Purkyňova čp. 1615 Nymburk.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: 0

Tato prohlídka stávající spalinové cesty od plynového kotle zn. VIADRUS platí po dobu jednoho roku ode dne provedené prohlídky spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: 0

Příští prohlídka spalinové cesty od plynového kotle zn. VIADRUS bude provedena dle datumu vystavené zprávy v roce 2014.

Lhůta kontrol a čištění spalinových cest dle nařízení vlády ČR č. 91/2010 schváleno 1 března 2010 platné od ledna 2011 které provádí kominík 1 x ročně.

Termín odstranění nedostatků: 0

Stávající spalinová cesta od plynového kotle zn. VIADRUS je průchoďná a je schopna bezpečně odvádět spaliny do volného ovzduší.

Podpis a razítko

VÁCLAV ŠÍPEK

kominík

Kecínská - 693/III

290 01 PODEBRADY

IČO: 11 25 48 15 Mob: 607 982 554

*) Nehodící škrtněte.



ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty *)

dle nařízení vlády ČR č. 91/2010

Číslo zprávy: 32/013.

Datum vystavení zprávy: 10.4.2013.

Objednavatel: Realitní kancelář S+S V Kolonii 401 Nymburk.

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Šípek Václav - kominictví.
Mob. 607 982 554.

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: Ev. č. 329810-648.

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 11254815.

Předmět kontroly: Prohlídka stávající spalinové cesty od plynového ohříváče vody zn. JOHN WOD J W 502 TNA o výkonu 10,5 kW.

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jména, příjmení a bydliště fyzické osoby,

u které se provádí revize spalinové cesty: Město Nymburk - plynová kotelna
ul. Purkyňova čp. 1615 Nymburk.

Adresa kontrolovaného objektu: Bytový dům ul. Purkyňova čp. 1615 Nymburk.
Plynová kotelna.

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: Prohlídka spalinové cesty od plynového ohříváče vody zn. JOHN WOD byla provedena dne 10.4.2013.

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění: Stávající jednovrstvé komínové těleso je postaveno z cihel s kom. průduchem o $\varnothing$ 15x15 cm. Komínový průduch je vyvložkován stávající kom. vložkou z hliníku o $\varnothing$ 120 mm.

Základní údaje o spotřebiči paliv: Plynový ohříváč vody zn. JOHN WOD J W 502 TNA 10,5 kW s atm. hořákem a přerušovačem tahu. Účinná výška spalinové cesty od plynového ohříváče vody je 19 m. Přívod vzduchu ke spotřebiči zajištěn.

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží:

Plynový ohříváč vody JOHN WOD je umístěn v plyn. kotelně I PP.
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: 0

Plynový ohříváč vody JOHN WOD je napojen samostatným kouřovodem z hliníku o $\varnothing$ z 80 mm na 120 mm který je napojen na stávající komínovou vložku o $\varnothing$ 120 mm. Na kouřovodu je 1 x koleno 90. Délka kouřovodu 1,5 m.

Tato zpráva o spalinové cestě platí po dobu než bude závada odstraněna v uvedeném termínu.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Při prohlídce spalinové cesty od ohříváče vody bylo zjištěno.

Stávající kom. vložka kterou je kom. průduch vyvložkován je vlivem stáří a spalin silně zoxidována a je ve špatném stavu pro odvod spalin. Z těchto důvodů doporučuji provést řádné převložkování kom. průduchu kom. vložkou která bude odpovídat ČSN pro odvod spalin. Po převložkování bude vystavena nová zpráva o spalinové cestě.

Termín odstranění závad: Výše uvedenou závadu doporučuji odstranit do začátku topné sezóny 2013.

Podpis a razítko

Lhůta kontrol a čištění spalinových cest od Plynových spotřebičů dle nařízení vlády ČR

*) Nehodící škrtněte.

č. 91/2010 schváleno
1 března 2010 platné od
ledna 2011 které provádí
kominik 1 x ročně.

VÁCLAV ŠÍPEK

kominik

Kontaktní - 693/III

290 01 PODEBRADY

IČO: 11 25 48 15 Mob: 607 982 554