



MĚSTO NYMBURK

odbor rozvoje a investic městského úřadu
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Číslo jednací: 051/ *39351* /2014/Hrb
Vyřizuje: Hrbáček Michal
Telefon: 325501211
E-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz
Nymburk: 25.8. 2014



DODATEČNÁ INFORMACE

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
Nemocnice Nymburk, pavilon D – Výměna výtahu
VZ_NBK_051_2014_24

1. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, 2 – VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, čl. 1 d) se vypouští a platí v tomto smyslu Souhrnná technická zpráva zadávací dokumentace.
2. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, 2.2 – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Text „*Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky – nejpozději do konce listopadu*“

se ruší a nahrazuje se v plném rozsahu textem:

3. „*Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky – předpoklad do 15. prosince*“
ZADÁVACÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. TECHNICKÝ POPIS na str. 7:
KABINA – Tlačítkový ovladač se mění z čipu na půlenou vložku a s tím i princip blokace tlačítek. Vložku FAB si dodá provozovatel.
4. Vzhledem k tomu, že nejsou připuštěny zadáním varianty, v nabídce budou naceněny šachetní dveře s požární odolností PO EW 60 min.
5. Do výkazu výměr pod C) **Kompletní dodávka, instalace výtahu a uvedení do provozu** bude uvedena (vepsána ručně) a oceněna jako šestá položka ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + ING. ČINNOST, a to v souladu se čl. 2.1. (1) b) Výzvy k podání nabídky.

Dotazy uchazečů:

6. Dotaz: Co jsou poloautomatické dvoudílní dveře venkovní?
Odpověď: Pojem poloautomatické neboli semiautomatické znamená, že kabinové dveře se otevírají elektricky (automaticky) a šachetní dveře nutno otevřít ručně.
7. Dotaz: Zasiláme dotaz k provedení šachetních dveří v nástupišti -1NP, které jsou v návrhu ruční. Dle ČSN 27 4014 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Evakuační výtahy a čl. 4.5 Klecové a šachetní dveře - U výtahu se musí použít samočinné vodorovně posuvné klecové a šachetní dveře (společně posuvné). Tento článek vylučuje možnost použít ruční dveře.
Odpověď: Normy by měly být zcela naplňovány u nových zařízení instalovaných do nových šachet (budov). V našem případě se jedná o rekonstrukce stávajících zařízení s omezenými stavebními možnostmi. Všechny zmiňované výtahy (*tedy zde a dále pavilon D*) mají navrhované automatické dveře ve všech případně evakuovaných

podlažích. Ruční dveře ve výstupních stanicích na dvoře byly navrhovány z těchto důvodů:

- a) Byla požadována přeprava lůžek, které budou mít rozměr 2200mm;
- b) Výstupní dveře na dvoře budou ve venkovním prostředí a odolnost a spolehlivost u ručních dveří je daleko větší než u automatických dveří.
- c) Výtahy budou provozovány vždy s poučenou a obeznámenou osobou (řízení na klíč).
V návrhu nových výtahů byla hlavním hlediskem použitelnost a funkčnost nových výtahů. Ruční výstupní dveře na dvoře v žádném případě neohrozí bezpečnost a použitelnost výtahů.

Hlavním požadavkem na evakuační výtahy je rozměr kabiny a dveří, rychlost přepravy a zaručení provozu při vypnutém proudu v budově.

Odvolat se jen na předpisy nemá logiku.

Pozn. zadavatele: Odpověď projektantem koncipována i na výtahy pavilónu A a C.

8. Dotaz: Na str. 8 ZPD je uvedeno, že ovladače budou umístěny v zárubni šachetních dveří.

Odpověď: Umístění ovladačů je možné změnit dle konkrétního dodavatele – není dogma.

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 3 -



Michal Hrbáček
Investiční technik
Odbor rozvoje a investic
Město Nymburk