



Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1107021969

P. Pokorný / 800 850 860

Kolín / 20.12.2019

Vyjádření ke stavbě „Nymburk, přechod trati ulice Pražská“ pro stavební povolení a pro územní řízení.

ČEZ Distribuce, a.s. **nemá** námitek ke stavbě „Nymburk, přechod trati ulice Pražská“ (dále jen stavba) za předpokladu, že bude respektováno ochranné pásmo našeho el. vedení.

Je nutné zažádat o sdělení k existenci sítí a pokud stavbou dojde ke střetu s elektrickým vedením, je nutné před zahájením stavby zažádat na předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3 a PNE 33 3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 0,4kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

Vzhledem k tomu, že stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započítím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.

Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.

Stožáry VO nesmějí být umístěny na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře..

Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m.

V místech uložení kabelového vedení napětí, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz,
www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB
Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Případné dotazy Vám sdělí na zákaznické lince 800 850 860. Potřebné formuláře jsou dostupné na www.cezdistribuce.cz.

S pozdravem


Petr Pokorný
Technik SEM



DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8

405 02 Děčín IV – Podmokly



FP

2012/1672

Městský úřad NYMBURK	
Jednotka:	Počet příloh:
Číslo doporučení:	
Dodáno dne:	30-12-2019
Ud. ak:	
Číslo splaz:	
Číslo jedn.: MUMM	



4231226302





SKUPINA ČEZ



**CZECH
TEAM**

PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU
2001 - 2020