



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Město Nymburk  
Ing. Tomáš Mach Ph.D. - starosta  
Náměstí Přemyslovců 163  
288 02 Nymburk

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2019/041387

VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ  
2.10.2019

**Výstavba krytého plaveckého bazénu na pozemcích parc.č. 206/2, 206/8-11, 206/13-14, 210/1-2, 978/2, 978/7, 979/2-3, 979/64-65, 979/144-145 a st. 2196, k.ú. Nymburk**

Dne 19.9.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o sdělení k podkladům pro výše uvedenou akci. Podle předložených podkladů zpracovaných Městem Nymburk (9/2019) se jedná o výstavbu krytého plaveckého bazénu na pozemcích parc.č. 206/2, 206/8-11, 206/13-14, 210/1-2, 978/2, 978/7, 979/2-3, 979/64-65, 979/144-145 a st. 2196, k.ú. Nymburk.

Stavebníkem akce je Město Nymburk.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 697939, X: 1038387.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení**:

- Zmíněná lokalita se nachází částečně v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT: 10100002) Hladina povodňového průtoku při  $Q_{100}$  je na úrovni 184,40 m n.m. ve výškovém systému Bpv. Jedná se o části pozemků sousedících s vodním tokem Labe.
- Při této akci požadujeme, aby nedocházelo k navyšování stávající nivelety terénu v okolí stavby.
- Oplocení pozemku v záplavovém území požadujeme řešit jako maximálně průtočné bez podezdívky nad úroveň terénu.
- Projektovou dokumentaci pro územní popř. stavební řízení požadujeme předložit k posouzení. Dokumentace by měla obsahovat koordinační situaci se zákresem inženýrských sítí a technickou zprávu, která bude mimo jiné obsahovat způsob likvidace splaškových a dešťových vod, zásobování objektu pitnou vodou a napojení na dostupné inženýrské sítě.

**S předloženým záměrem lze předběžně souhlasit.**

Stanovisko **správce povodí** bude možné vydat až po předložení projektové dokumentace pro územní popř. stavební řízení.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**

PL Z1 – Jablonec nad Nisou  
PL Z3 – Roudnice nad Labem