



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE


 Územní odbor Nymburk  
 Dopravní inspektorát

KRPS-229884-1/ČJ-2019-010806-PD

2. září 2019

Počet listů: 1

 Městský úřad Nymburk  
 Náměstí Přemyslovců 163  
 288 28 Nymburk

### Krytý plavecký bazén Nymburk – vyjádření DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o POLICII ČR, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti a předložené dokumentace stavebního záměru k výše uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující vyjádření.

Obsahem předložené dokumentace je výstavba krytého plaveckého bazénu v místě mezi tokem řeky Labe a stávajícím zimním stadiónem. Součástí záměru je výstavba veřejného parkoviště s připojením do stávající komunikace s jednosměrným provozem.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk **souhlasí** s předloženým návrhem stavebního záměru **za dodržení uvedených podmínek**:

- Parkovací stání budou navržena o rozměrech dle ČSN 73 6056.
- Přístup na parkoviště i výjezd z něj bude řešen přes komunikaci na pozemku p.č. 206/8 (motorová doprava nebude vedena okolo ZS).
- V místě napojení na silnici č. II/331 ul. Tyršova budou zpracována rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6102, autobusová zastávka nebude zasahovat do rozhledových polí křižovatky.

Prvky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Bc. Jan Šťastný, tel.: 974 878 253



z r. por. Bc. Jan Šťastný

 npor. Ing. Josef Ulrich, DiS  
 vedoucí DI Nymburk
