

Odpověď na dotaz zájemce č. 1

Zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města

V Rychnově nad Kněžnou dne 18. 9. 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu poliklinika Okružní II“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 492312, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

V zadávacím výkazu výměr jsou položky „Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm – folie“ a „Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 7 mm“. Obě položky mají stejnou výměru a to 2.269,52m. Není možné, aby měly tyto položky absolutně stejnou výměru. Předpokládáme, že položka rovné ostění je nadbytečná buď v plné výši, nebo částečně a žádáme o revizi zasláného zadávacího výkazu výměr.

Odpověď:

Žádáme uchazeče o ocenění obou položek. Jedná se o úpravu obou stran osazovací spáry, tudíž musí být položky dvě. Upozorňujeme, že dokumentace obsahuje i další požadavky na provedení a osazení výplní otvorů v obvodových stěnách, jako např. použití parotěsných pásek, rozšiřovacích profilů, systémových lišt, dotlčení /Katalog výrobků/, a požadavek investora na osazení klik ve spodní části oken /Technická zpráva stavební/.

Dotaz č. 2

V zadávacím výkaze výměr je položka pro montáž žaluzie:

| | | | | |
|------|-----------|--|----|---------|
| 293K | 786626121 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových | m2 | 669,270 |
|------|-----------|--|----|---------|

Současně je zde položka pro dodávku:

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------------------|-----|---------|
| 294 | M | 6112434R1 | žaluzie hliníková interiérová | kus | 702,734 |
|-----|---|-----------|-------------------------------|-----|---------|

Jelikož provádíme pro každou položku individuální kalkulaci, žádáme zadavatele o bližší specifikaci, zejména pak žádáme o doplnění barvy a šíře lamely a o způsob ovládání.

Odpověď:

Dokumentace předepisuje vnitřní žaluzie jako hromadně vyráběný výrobek s patřičnými doklady, který je standardním doplňkem dodávky oken. Jsou předepsány hliníkové nastavitelné žaluzie, tedy s regulovatelným průnikem světla a slunečního záření /Katalog výrobků, strana 1. a Výkaz výměr/. Tuto formulaci splňují běžné vnitřní hliníkové lamelové žaluzie. Je předepsán odstín žaluzií /Katalog výrobků, popis u každého konkrétního výrobku/. Elektrické ovládání naopak není předepsáno, je tedy nutno použít ovládání mechanické z úrovně obsluhy. Zda lankové nebo klikou, je ponecháno na zvážení zhotovitele v závislosti na druhu provozu v objektu a délce záruky za dílo. Stejně tak jsou ponechány na rozhodnutí zhotovitele způsoby vedení lamel, uchycení žaluzie na konstrukci okna a další detaily /jako šířka žaluzie/, pokud si některé konkrétní řešení výslovně nevyžádá objednatel. Podrobnosti mohou být řešeny i v rámci autorského dozoru, předpokládá se zejména upřesnění barevnosti dle vzorníku vybraného výrobce žaluzií.

Dotaz č. 3

S odkazem na předešlý dotaz žádáme o úpravu měrné jednotky u dodávky žaluzií a to na m² (Položka se odkazuje na položku montáže, která je v m²). Domníváme se, že se zde jedná o chybu výkazu výměr.

Odpověď:

Omlouváme se za nesprávně uvedenou měrnou jednotku, předkládáme Vám opravený soupis prací, dodávek a služeb, který je rovněž ke stažení na profilu zadavatele <https://zakazky.mesto-nymburk.cz/>.

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování nabídkové ceny počítali s tímto opraveným soupisem prací a ten vložili do nabídky.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.