

Odpověď na dotaz zájemce č. 4 + 5

Zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města

V Rychnově nad Kněžnou dne 24. 9. 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu poliklinika Okružní II“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 492312, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz:

V zadávacím výkazu výměr jsme našli následující položky:

52	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	66,600
----	---	-----------	--	----	--------

Což jsou podhledy

a

82	K	620472941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m2	428,710
----	---	-----------	---	----	---------

Což je druhá vrstva perlínky v silně exponovaných místech

Podle toho, že u podhledů není armovací vrstva zahrnuta do položky montáže KZS, ale je uvedena zvlášť, očekáváme stejnou logiku i u KZS stěn a toto v zadávacím výkazu výměr chybí. Proto žádáme o doplnění výkazu výměr na dodávku a montáž armovací vrstvy KZS. Jedná se o cca 3 707 m2 armovací vrstvy.

Odpověď:

Výztužná síťovina zateplovacího systému je standardním způsobem obsažena v položkách ETICS. Čili v žádném případě v ETICS nechybí. Požadavek uchazeče na doplnění výkazu výměr je zcela neoprávněný.

Obě položky, které uchazeč zmiňuje, odrážejí požadavek technické zprávy projektu zlepšit vlastnosti standardních konstrukcí, které jsou předmětem ostatních položek. Znamenají tedy druhou vrstvu síťoviny v ETICS nebo nadstandardní úpravu podkladu pod ETICS. Nelze z nich vyvozovat skutečnosti, které neobsahují.

Dotaz:

V zadávací technické zprávě požaduje zadavatel provedení KZS s bezcementovým lepidlem. Požaduje zadavatel použití bezcementového lepidla ve všech vrstvách, tedy jak pro lepení izolantu, tak i pro lepení armovací tkaniny?

Odpověď:

V technické zprávě je zakotven požadavek použití bezcementového zateplovacího systému. Není tam řečeno částečně bezcementového. To znamená, že celý zateplovací systém má být v bezcementovém provedení.

Žádáme uchazeče o prostudování kompletní projektové dokumentace, úkolem zadavatele není seznamovat uchazeče s projektovou dokumentací, ale poskytovat dodatečné informace. Děkujeme za pochopení.

Dotaz:

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. b) zákona máme doložit osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče. Stačí doložit Osvědčení o autorizaci technika v oboru pozemní stavby, nebo chcete doložit i maturitní vysvědčení?

Odpověď:

Ano, postačí doložit Osvědčení o autorizaci v daném oboru. Není nutné dokládat maturitní vysvědčení.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že nabídky je možno podávat osobně v podatelně zadavatele, a to v úředních dnech. Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 1. 10. 2014 v 10:00 hodin. Středa ale není úředním dnem. Je tedy možné podat nabídku i ve středu 1. 10. 2014 mimo úřední dny?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že je nabídky možné podat v těchto dnech a hodinách:

- V pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin,
- V úterý od 8:00 do 15:30 hodin,
- Ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin,
- V pátek od 8:00 do 13:00 hodin.

v poslední den podání nabídky do 10:00 hod.

Dotaz:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že pro zateplení obvodových stěn bude použit vnější bezcementový kontaktní zateplovací systém. Musí být systém opravdu bezcementový?

Odpověď:

viz. Odpověď výše uvedená

Dotaz:

Musí být kontaktní zateplovací systém obsahující obklad fasády imitující cihelné lícové zdivo také bezcementový? Tyto obklady se lépe lepící hmotou na bázi cementu.

Odpověď:

viz. Odpověď výše uvedená.

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.mesto-nymburk.cz/>.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče.

Tyto odpovědi na dotazy Vám zasíláme současně s odpovědí č. 2 + 3.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.