

Spisová značka:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Michal Hrbáček

Telefon: 325 501 211

E-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz

Nymburk: 12.02.2021

## OBJASNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu na Stavební práce:

**Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II**

**VZ\_NBK\_051\_2021\_03**

### Dotazy uchazeče:

- 1) Ve výkazu výměr k položce č.6 (v oddíle 006: úprava povrchů) chybí adekvátní dodávka materiálu, tj.dodávka izolantu tl.30-40mm, která je zmíněná v PD. Žádáme vás o náhradu za položku č.1 (v oddíle 006: úprava povrchů) u které se domníváme, že neodpovídá zadání a navíc je tam špatně uvedená měrná jednotka, která má být pravděpodobně v „m<sup>2</sup>“.
- 2) Ve výkazu výměr k položce č.5 (v oddíle 006: úprava povrchů) chybí adekvátní dodávka materiálu, tj.dodávka grafitového polystyrenu tl.140mm a extrudovaného polystyrenu tl.140mm (do výšky 400-500mm), která je zmíněná v PD. Žádáme vás o náhradu za položku č.3 (v oddíle 006: úprava povrchů) u které se domníváme, že neodpovídá zadání.
- 3) V projektové dokumentaci je dále zmíněn zápusťný systém kotvení hmoždinek včetně polystyrenových zátek, začišťovací lišty na styku s rámem oken a výztužný profil s okapnicí. Žádáme vás o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

### Odpovědi zadavatele:

**Add 1):** Původní rozpočet byl na uvedenou akci zpracován v roce 2015 a přeceněn v roce 2020. V období mezi těmito roky byly aktualizovány ceníky ÚRS Praha a bohužel pod stejným kódem se objevily obsahově odlišné položky. Nedůslednou kontrolou nebyla tato anomálie objevena. Z toho důvodu byly nyní z výkazu výměr vyřazeny následující položky:

#### **006 – Úpravy povrchů**

pol. 1 – 28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m<sup>3</sup> 23,409

pol. 2 – 28376112 klín izolační z PIR desek 50-70 m<sup>2</sup> 116,28

#### **výše uvedené chybné položky nahrazeny těmito položkami:**

pol.1 – 28376072 deska EPS grafitová fasádní lambda=0,031 tl 40mm m<sup>2</sup> 23,409 (vč. ztratného)

pol. 2 – 28376078 deska EPS grafitová fasádní lambda=0,031 tl 140mm m<sup>2</sup> 116,28 (vč. ztratného)

**Add 2):** Pol. 5 (Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm) 114 m<sup>2</sup>, souvisí s nově výše uvedenou položkou č.2.

**Add 3):** Položka 622212001 obsahuje ve skladbě ÚRS kompletní kotevní systém zateplovacího systému, tedy vč. kotevních hmoždinek a zátek. Dále obsahuje veškeré dodávku a osazení rohovníků viz snímky z rozpočtového programu:

622211231	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrénových desek celkové tloušťky do 320 mm	m2	390,00	20-II
622211241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrénových desek celkové tloušťky do 360 mm	m2	438,00	20-II
622211251	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrénových desek celkové tloušťky přes 360 mm	m2	482,00	20-II
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu tl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrénu tl do 40 mm	m	169,00	20-II

  

622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu tl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrénu tl do 80 mm	m	178,00	20-II
-----------	--	---	--------	-------

  

622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	615,00	20-II
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	641,00	20-II

622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	665,00	20-II
622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 240 mm	m2	668,00	20-II
622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl přes 240 mm	m2	667,00	20-II

**Závěrem add 1) – 3):** Původní výkaz výměr je zrušen a nahrazuje se novým zazipovaným Výkazem výměr: Fasáda a střecha Soudní 21 – Nymburk-VV, v kterém jsou upraveny předmětné položky vysvětlené viz výše.

**Lhůta pro podání nabídek se z důvodu objasnění zadávací dokumentace č. 1 prodlužuje do 11:00 hod. dne 25.02. 2021.**

**MĚSTO NYMBURK**  
**Odbor rozvoje a investic**  
**288 28 NYMBURK**  
**- 1 -**



Ing. Bohumil Klicpera  
Vedoucí odboru  
Odbor rozvoje a investic  
Městský úřad Nymburk