

položka	specifikace	počet	jednotky
Armatury			
Radiátorový ventil rohový	V-exact II G3/4"	0	ks
IMI Hydronic Engineering	V-exact II G1/2"	0	ks
plynulá regulace	V-exact II G3/8"	174	ks
Termostatická hlavice	Hlavice Heimeier K - obj.č. 6000-09.500	136	ks
IMI Hydronic Engineering	Hlavice Heimeier B - obj.č. 2500-00.500	38	ks
Radiátorové šroubení rohové	Regulux G3/4"	0	ks
Regulux (plynulá regulace)	Regulux G1/2"	0	ks
	Regulux G3/8"	174	ks
Rozvody UT - potrubí			
trubky ocelové závitové bezešvé	2"	0	bm
	6/4"	34	bm
	5/4"	0	bm
	1"	0	bm
	3/4"	0	bm
	1/2"	0	bm
	3/8"	0	bm
izolace návleková dle vyhl. 193/2007	DN 50 (tl. 40 mm)	0	bm
	DN 40 (tl. 40 mm)	34	bm
	DN 32 (tl. 50 mm)	0	bm
	DN 25 (tl. 30 mm)	0	bm
	DN 20 (tl. 30 mm)	0	bm
	DN 15 (tl. 20 mm)	0	bm

výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !

V případě odlišného provedení původních napojení otopných těles a radiátorových armatur (dimenze, provedení přímé/rohové) lze použít armatury uvedeného typu v libovolném provedení. Armatury V-exact II a Regulux mají totožné průtokové charakteristiky a pro všechny alternativy dimenzí/provedení. Hodnoty stupňů nastavení uvedené ve výkresové dokumentaci jsou platné pro všechny dimenze a provedení uvedených typů radiátorových armatur.