

Odpověď na dotaz zájemce č. 11

Zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města

V Rychnově nad Kněžnou dne 7. 10. 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu poliklinika Okružní II“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 492312, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz:

Postrádáme v projektu návrh nebo výkres dilatací na fasádě. Bylo by možné toto doplnit?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje informace k dilatacím:

1. Dilatační spáry v ETICS budou provedeny v místech stávajících objektových dilatačních spar.
2. Stávající objektové dilatační spáry jsou umístěny ve dvou pozicích :
 - 2.1 Objektová dilatační spára oddělující dilatační celek objektu „C“ od dilatačního celku spojených objektů „A+B“ = 2x objektová dilatační spára na fasádě na celou výšku objektu. Viz. schema na půdorysu.
 - 2.2 Objektové dilatační spáry oddělující tři úniková schodiště, vždy po jednom na konci půdorysných částí objektů „A“, „B“, „C“ = 6x objektová dilatační spára na fasádě na celou výšku objektu. Viz. schema na půdorysu a popis na fasádách ve výkresech D.1.1.b.21 a D.1.1.b.22.
3. V textové části dokumentace je řešení dilatací zachyceno zejména v technické části stavební, bod a.4.5, 4.8.1 a a.4.9.
4. Dilatační lišty kryjící objektové dilatační spáry jsou v projektové dokumentaci vykázané v Katalogu výrobků jako výrobek č.49 s rozlišením na koutové a přímé.
5. Z Katalogu výrobků i textové části vyplývá, že budou použity systémové dilatační lišty ETICS s uzavřenou spárou /= spára nebude otevřená/.

Zadavatel se rozhodl na tento dotaz odpovědět, ačkoliv je již po lhůtě pro dodatečné informace dle § 49 ZVZ. Zároveň sděluje, že se nejedná o úpravu zadávacích podmínek, ale pouze o upřesnění, proto nebude prodlužována lhůta pro podání nabídek.

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.mesto-nymburk.cz/>.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 10. 2014 v 10:00 hodin.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.