



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk
IČO: 28762886
tel.: 325 505 111

Příloha č. 8 ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CHLADÍCÍCH BOXŮ

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

„Stavební úpravy suterénu budovy B a C Nemocnice Nymburk s.r.o. – přesun patologie“

Datum vyhlášení: 25. 8. 2021

Evidenční číslo: VZ 11/2021

1. *Obecné požadavky*

Zadavatel doplňuje specifikaci předmětu plnění o upřesňující informace k požadovanému interierovému vybavení následovně:

**Mrazicí box a chladicí boxy pro zemřelé nerez provedení v nadstandardní velikosti
Zdvihací a transportní vozík**

1.1. *Specifikace požadavků:*

Chladicí místnost - 029

1 ks Mrazicí komora NEREZ (1 dveře 4 těla) provedení v nadstandardní velikosti, Teplota chlazeného prostoru: -10° C až -12°C pro mrazicí box. Jeden společný prostor s 1 dveřmi a 4 patry plat (4 těla zemřelých s min. nosností cca 200 kg pro každé plato, úložná plocha plat 720/1920 mm, válečky / rolny). Dveře šířka 800 mm, výška 1950 mm, el. vyhřívané, opláštěné plechem z korozivzdorné oceli, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu. Akustická a světelná signalizace pro uzavřenou osobu v mrazicím boxu. Dveřní spínač, který zajišťuje automatické vypnutí ventilátoru výparníku při otevření dveří mrazicí komory, přetlaková klapka a teploměr prostorové teploty. Izolace min. 125 mm opláštěné plechem z korozivzdorné oceli (zámkové PUR panely + rohové sloupky). Podlaha se standardní únosností vhodná pro ruční manipulaci. Povrchové krytí podlahy broušeným plechem z korozivzdorné oceli. Tloušťka podlahy min. 125 mm. Teploměr prostorové teploty v mrazicím boxu. Dělené chladicí zařízení + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí umístěné venku na fasádě na stejném patře.

2 ks Chladicí box NEREZ (á 3 dveře 12 těl)

Chladicí komora provedení v nadstandardní velikosti. Teplota chlazeného prostoru: 2°C až +4°C pro chladicí box. Jeden společný prostor se 3 dveřmi (1 x dveře = 4 patra plat pro těla zemřelých, celkem v jednom boxu 12 ks plat s minimální nosností 200 kg pro každé plato, úložná plocha plat 720/1920 mm, válečky / rolny). Dveře šířka 800 mm, výška 1950 mm, opláštěné plechem z korozivzdorné oceli,



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk
IČO: 28762886
tel.: 325 505 111

Příloha č. 8 ZD

včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu, otočné chladírenské. Izolace min. 75 mm, opláštěná plechem z korozivzdorné oceli (zámkové PUR panely + rohové sloupky). Podlaha se standardní únosností vhodná pro ruční manipulaci. Povrchové krytí podlahy broušeným plechem z korozivzdorné oceli. Tloušťka podlahy min. 75 mm. Dveřní spínač, který zajišťuje automatické vypnutí ventilátoru výparníku při otevření dveří chladicího boxu. Teploměr prostorové teploty v chladicím boxu. Dělené chladicí zařízení + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí umístěné venku na fasádě na stejném patře jako chladicí box. Standardní podstropní výparník.

Zdvihací a transportní vozík - s elektro zdvihem

Zdvihací a transportní vozík s robustní rámovou konstrukcí, kompletně vyrobenou z nerezové oceli, vybavený dvojitým nůžkovým mechanismem, na kterém je umístěn válečkový dopravník s aretací proti posunutí nerezových plat při transportu a pro jejich snadný a bezhlučný posun. Zdvih do potřebné výšky zajišťuje přímočarý elektromotor napájený z baterie o napětí 24 V, součástí vozíku je nabíjecí zařízení, které se připojuje na síť 230 V / 50 Hz, minimální nosnost 200/230 kg (netto/brutto). Otočná, pogumovaná kola min. 2x brzděná.

Chladicí místnost - 030

Teplota chlazeného prostoru: 2°C až +4°C pro chladicí box. Vnitřní prostor obestavěný izolačními panely tl. min. 75 mm (zámkové PUR panely + rohové sloupky), vnitřní prostor opláštěný plechem z korozivzdorné oceli, dveřní spínač, který zajišťuje automatické vypnutí ventilátoru výparníku při otevření dveří chladicího boxu, osvětlení CHM (Em min. 100 lx), svítidlo LED vč. elektrorozvodů. Dveře opláštěné plechem z korozivzdorné oceli, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu, otočné chladírenské – šířka 1000 mm, výška 2000 mm.

Monitorovací zařízení společné pro MB a CHB v místnostech 029 a 030, sledování a záznam průběhu teploty v boxu, připojení na LAN + hlášení poruchy, SMS zpráva o překročení teploty v boxu.

V Nymburce, dne 03.09.2021

Ing. Jaroslav Adzima

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČ: 287 62 886 DIČ: CZ28762886

Tel.: 325 505 111