



Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany Zadavatele č. 4 ze dne 04.11.2021

VZ 11/2021

„Stavební úpravy suterénu budovy B a C Nemocnice Nymburk s.r.o. – přesun patologie“

Dotaz uchazeče ze dne 4.11.2021:

nedaří se mi najít v PD výpis výstražných a bezpečnostních značek a tabulek a informačního systému (v pol. 63 stavební části píšete, že je toto v příloze).

Odpověď Zadavatele:

Na základě žádosti uchazeče Zadavatel upřesňuje informace k výpisu výstražných a bezpečnostních značek a tabulek a informačního systému následovně:

a) Informace jsou uvedené v bodě č. 13 ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK a v Půdorysu řešení části podlaží str. 23 přílohy č. 15 D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení

Označeny budou směry úniku všude, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný, aby byly unikající osoby v každém místě únikové cesty jednoznačně informovány o směru úniku v souladu s ČSN ISO 3864. Dále budou označeny únikové východy značkou „Únikový východ“.

Hasicí přístroje, které nejsou na viditelném místě, musí být označeny. Vnitřní hydranty musí být označeny.

Označeny musí být hl. uzávěry vody. Elektrické zařízení „Pozor elektrické zařízení, nehas vodou ani pěnovými přístroji“.

Počet tabulek směru musí uchazeč napočítat vzhledem k počtu dveří na únikové cestě viz příloha č. 15.

Výše uvedené vysvětlení s ohledem na jeho podstatu a rozsah nemá jednoznačný vliv na okruh potencionálních dodavatelů, potažmo výběr nejvýhodnější nabídky.

Zadavatel se vzhledem ke zpracování doplnění zadávací dokumentace rozhodl neprodlužovat termín podání nabídek, tj. termín podání nabídek zůstává zachován do 29.11. 2021 do 12:00 hodin.

V Nymburce, 05.11.2021

Bc. Martin Pirner
technicko - provozní náměstek