


- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 830 PH instalován do soklu bez izolátoru typ 4B, Zettler
- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 830 PH instalován do soklu s izolátorem typ 4BI, Zettler
- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 830 PH instalován do adresovatelné zásuvky s izolátorem a reléovým module s jedním přepínacím kontaktem 2A/30 V ss.
- Tlačítkový hlásič s izolatorovým modulem, barva červená, krytí IP20, do úrovní odnímatelného víka bude hlásič zabudován do stěny tak aby bylo možné víko demontován a provest výměnu skla nebo servis hlásiče , typ DIN820, Zettler
- Adresovatelná siréna s intenzitou až 103 dB, 16 různých tonů napájení adresovatelným vedením, maximální odběr 8,5 mA typ LPSY800, Zettler
- Příprava pro externí tablo obsluhy, kabely budou ukončeny ve vestavné krabici KO100 s víkem, volný konce kabelů délky 0,4 m budou stočeny do smyček a ponechány v krabici, v případě, že je krabice průchozí nebude kabel přerušen. bez zdroje s TFT displejem a v ploché skříni, rozměr 195 x 248 x 33 mm
- Externí tablo obsluhy bez zdroje s TFT displejem a v ploché skříni, rozměr 195 x 248 x 33 mm
- Ovládací skříň výtahu je součástí dodávky výtahu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT		<div>PROJEKCE STAVEB</div> <div>www.projekty-musil.cz</div> <div>tel: 722 300 950</div> <div> MUSIL</div>	
ING. ZDENĚK KUBÁNEK		ONDŘEJ MUSIL			
INVESTOR	NEMOCNICE NYMBURK, BOLESLAVSKÁ 425/9, NYMBURK				
<div>PAVILON D</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NYMBURK</div> <div>ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</div>				FORMÁT	A3
				DATUM	10 / 2014
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	19/2013
ČÁST:	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO	1:50
PROJEKTANT:	Ing. PREDRAG LAKETIČ Smrková 231, 253 01 Chýně Tel.: +420 774325450, +420 312312577 E-mail: laketic@seznam.cz			Č.PŘÍLOHY	PARE
OBSAH:	SCHÉMA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE			6	