



PŮDORYS STŘECHY - 1:75



LEGENDA HROMOSVODU:

— JÍMACÍ VEDENÍ FeZn ø8 NA PODPĚRÁCH — PŮVODNÍ VRÁCENÉ

SZ OÚ

— SVOD HROMOSVODU, ZKUŠEBNÍ SVORKA, OCHRANNÝ ÚHEL

PJ

— POMOCNÝ JÍMAČ

EP

— UZEMNĚNÍ EP (SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ)

OCHRANA PŘED BLESKEM:

- ČSN EN 62 305
- TŘÍDA LPS II
- PROVEDENÍ FeZn

±0,000=187,00 Bpv

ZPRACOVATEL:	Ing. arch. Jan Ságľ Vašátkova 33, 517 01 SÖLNICE IČO: 74160796, ČKA: 04918 TEL:+420 737 441 538 MAIL: sagľ@ksarchitekti.cz		ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. JAN SÄGL	PARÉ:
			VYPRACOVAL:	Ing. arch. PETRA ŠILHAVÄ	
			HIP:	—	
INVESTOR:	Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk			PROFESE:	ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÄST
AKCE:	PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU VRÄTNICE V AREÄLU NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. Č.PARC.:st.323 K.Ü.: NYMBURK			STUPEŇ PD:	A4: 2
				ČÍSLO ZÄKÄZKY:	DATUM: 06/2022
				MĚŘITKO:	Č. PŘILOHY: D.1.4.1.
NÄZEV:	STŘECHA – HROMOSVOD			1:75	3