

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2
k veřejné zakázce malého rozsahu „Půdní vestavba objektu vrátnice v areálu Nemocnice
Nymburk s.r.o.“

Vážení dodavatelé,

dne 15. července 2022 byla zadavateli doručena **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** (dále též „žádost o vysvětlení“) k veřejné zakázce malého rozsahu **„Půdní vestavba objektu vrátnice v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.“**.

Žádost o vysvětlení byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. 14.3. ZD (tj. nejpozději 48 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek).

Přesné znění žádosti o vysvětlení (dotazu):

*„Žádáme o upřesnění přípojných míst – rozvaděče strukturované kabeláže a TV. Bez toho upřesnění nelze dopočítat kabely a kabelové trasy.
Dále prosíme o informaci, zda je v těchto rozvaděčích ještě místo pro doplnění.“*

Odpověď zadavatele:

Přípojná místa jsou v budově v 1.PP, délka kabelových tras je 50 metrů.

Ano v rozvaděčích je místo.

V Nymburce dne 19. 7. 2022

Ing. Kristýna Heralová
administrativní pracovník VZ