

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3 **k veřejné zakázce malého rozsahu „Půdní vestavba objektu vrátnice v areálu Nemocnice** **Nymburk s.r.o.“**

Vážení dodavatelé,

dne 18. července 2022 byla zadavateli doručena **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** (dále též „žádost o vysvětlení“) k veřejné zakázce malého rozsahu „**Půdní vestavba objektu vrátnice v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.**“.

Žádost o vysvětlení byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. 14.3. ZD (tj. nejpozději 48 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek).

Přesné znění žádosti o vysvětlení (dotazu):

„prosíme o doplnění zadávací dokumentace

chybí podrobný popis linky – členění, bližší specifikace materiálu, rozměry

- chybí podrobný výpis oken

- chybí podrobný výpis dveří

- je potřeba specifikovat rozsah protipožární obkladu stávajících dřevěných konstrukcí“

Odpověď zadavatele:

Délka kuchyňské linky je 2250mm s úkosem 600mm, výška pracovní linky 870mm.

Materiál provedení: Pracovní deska 38mm – dekor tmavá šedá, o laminovaná dřevotříska.

Korpus tl. 18mm – o laminovaná dřevotříska - dekor dub bardolíno.

Vybavení spodní části: podstavná nízká lednice, dřez nerezový bez odkapu, vše police s dvířky, úchyt kovový.

Horní skříňky

Délka 1200mm, výška 600mm, hloubka standartní

Korpus tl. 18mm - o laminovaná dřevotříska - dekor dub bardolíno, dvířka prosklená , úchyt kovový.

Protipožární zabezpečení stávajících i nových dřevěných konstrukcí viditelných musí být obloženo protipožární konstrukcí splňující R30DP3

Členění oken je zadáno v projektové dokumentaci v pohledech, popis oken a dveří včetně rozměrů, počtu a specifikace je ve výkazu výměr.

V Nymburce dne 20. 7. 2022

Ing. Kristýna Heralová
administrativní pracovník VZ