

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce „Odstranění objektů G a L v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.“

Vážení dodavatelé,

dne 25. července 2022 byla zadavateli doručena **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** (dále též „žádost o vysvětlení“) k podlimitní veřejné zakázce „**Odstranění objektů G a L v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.**“.

Žádost o vysvětlení byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přesné znění žádosti o vysvětlení (dotazu):

„Žádáme o vysvětlení položek VRN4:

Část plocha ze zámkové dlažby.

V položce: „skladba dle TP 17 - D – 3 – VI – PIII plochy 1050m2 (výkop je součástí demolice suterénů objektů)“ je odkazováno na skladbu jejíž číslo neexistuje, avšak dotaz spíše zní, zda položka:

„podklad a hutnění dle uvedené skladby“ není duplicitní k výše uvedenému.“

K uvedené žádosti o vysvětlení poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Zadavatel na základě prověření položky, která je předmětem dotazu, se rozhodl upřesnit zadávací dokumentaci následujícím způsobem.

Upřesnění se týká přílohy č. 4 ZD „Výkaz výměr“ Listu **VON – Vedlejší a ostatní, položka VRN4** řádek **160**.

Původní znění tohoto řádku:

skladba dle TP 17 - D – 3 – VI – PIII plochy 1050m2 (výkop je součástí demolice suterénů objektů)

Nahrazuje znění:

skladba dle **TP 170** - D – 3 – VI – PIII plochy 1050m2 (výkop je součástí demolice suterénů objektů)

Skladba parkoviště je navržena dle Technických podmínek Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Zadavatelem je stanoven rozsah odstranění objektů G a L do úrovně - 1,00 pod stávající terén. Tento rozsah je tedy zahrnut v položkách jednotlivých objektů G a L. S ohledem na to, že bouraný materiál nelze použít jako dobře zhutnitelný podklad zámkové dlažby, je navržena skladba DL, MZK a ŠDb (lze použít i betonový recyklát).

Položky VV tedy stanovují:

Skladba dle TP 170 – D – 3 – VI – PIII plochy 1050m² – jedná se o plochu zámkové dlažby (proto je MJ uvedena v m²)

Podklad a hutnění dle uvedené skladby – jedná se o celkovou skladbu podkladu zámkové dlažby, včetně jeho hutnění (proto je MJ uvedena v m³). Oproti vzorové skladbě z TP je ale tloušťka konstrukční vrstvy podkladu navržena silnější (rovina pro konstrukční podklad - pozůstatek demoličních prací).

Závěr:

Provedená upřesnění zadávacích podmínek, která se týkají přílohy č. 4 ZD „Výkaz výměr“, budou v této příloze ZD zohledněna (resp. příloha bude ve smyslu těchto změn opravena). Tato příloha je součástí ZD a **dodavatel je povinen ji přiložit vyplněnou jako součást své nabídky pouze v aktuálním – tudíž opraveném znění**, viz příloha.

Vzhledem k povaze provedených změn v zadávací dokumentaci **zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**.

Příloha:

Příloha č. 4 ZD – Výkaz výměr (ÚPRAVA č. 3)

V Nymburce dne 25. 07. 2022

Ing. Kristýna Heralová
administrativní pracovník VZ