

DPS

pozice	položka	podrobnost	počet	jednotka
	rozvody ÚT - potrubí - včetně závěsů, úchytů a pomocných konstrukcí			
	měření spotřeby			
1. 1.	MULTICAL 402	DN40 kvs=43	1	ks
1. 2.	MULTICAL 402	DN25 kvs=13,5	1	ks
	regulační armatury			
2. 1.	Heimeier - TA	STAD DN 50	1	ks
2. 2.	Heimeier - TA	STAD DN 20	2	ks
	uzavírací armatury			
3. 1.	kulový kohout _ G2		3	ks
3. 2.	kulový kohout _ G6/4		0	ks
3. 3.	kulový kohout _ G5/4		2	ks
3. 4.	kulový kohout _ G1		1	ks
	teplotní čidla			
4. 1.	čidlo do jímky	příslušenství kalorimetru	0	ks

rozvody pro přepojení větví			
trubky ocelové závitové bezešvé	2"	24	bm
trubky ocelové závitové bezešvé	6/4"	2	bm
trubky ocelové závitové bezešvé	5/4"	24	bm
trubky ocelové závitové bezešvé	1"	2	bm
trubky ocelové závitové bezešvé	3/4"	22	bm
fitinky - kolena, "I" kusy, redukce, spojky, závěsy, objímky	nevycísleno odhad dle potrubí	1	sb
izolace na potrubí návleková			
izolace návleková dle vyhl. 193/2007	(tl. 40 mm) DN 50	24	bm
izolace návleková dle vyhl. 193/2007	(tl. 40 mm) DN 40	2	bm
izolace návleková dle vyhl. 193/2007	(tl. 40 mm) DN 32	24	bm
izolace návleková dle vyhl. 193/2007	(tl. 30 mm) DN 25	2	bm
izolace návleková dle vyhl. 193/2007	(tl. 30 mm) DN 20	22	bm
rozdělovače podlahové vytápění			
rozdělovač a sběrač včetně armatur	R553FK-07	1	ks
rozdělovač a sběrač včetně armatur	R553FK-06	1	ks
rozdělovač a sběrač včetně armatur	R553FK-04	3	ks
rozdělovač a sběrač včetně armatur	R553FK-02	1	ks
skříň rozdělovače pod omítku	R500Y10xCZ, ev. atyp	1	sb

Výpis materiálu orientační,  
 přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy  
 nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !