

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ---

Ze dne: 29.10.2018

A6 atelier, s.r.o.

Patočkova 20

169 00 PRAHA 6

Spis. zn.: S-KHSSC 57406/2018

Č. j.: KHSSC 57406/2018

Vyřizuje: Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

Tel.: 325 512 665

E-mail: hdm@khsstc-nb.cz

Datum: 29. října 2018

„Mateřská škola Růženka v Nymburce – bourací práce“, na pozemku parc. č. 2832, k. ú. Nymburk, závazné stanovisko k projektové dokumentaci bouracích prací

Na základě žádosti společnosti A6 atelier, s.r.o., se sídlem Patočkova 20, 169 00 Praha, IČO 039 85 610, podané dne 29.10.2018, v zastoupení stavebníka Města Nymburk, se sídlem Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO 002 39 500, na základě písemné plné moci ze dne 21.06.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace bouracích prací „Mateřská škola Růženka v Nymburce – bourací práce“, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 a 41 zákona, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace bouracích prací „Mateřská škola Růženka v Nymburce – bourací práce“, na pozemku parc. č. 2832, k. ú. Nymburk

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace, doručená KHS dne 29.10.2018, kterou zpracovala společnost A6 atelier, s.r.o., se sídlem Patočkova 20, 169 00 Praha 6, IČO 039 85 610, v září 2018, bez označení č. paré, řeší odstranění objektu mateřské školy, čímž se uvolní plocha pro stavbu nové mateřské školy.

Stavba se nachází nedaleko centra Nymburka v oblasti Zálabí na pozemku parc. č. 2832. Okolní zahrada je umístěna na pozemku parc. č. 508/4. Pozemek je ve stabilizovaném zastavěném území

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

podle územního plánu určeném pro bydlení v bytových domech. Jako přípustné využití je v této zóně zařízení péče o děti. Místo stavby se nachází nedaleko frekventované Kolínské ulice a je obklopeno bytovou zástavbou rodinných vil a panelových domů.

Stavba je jednopodlažní, částečně podsklepená, zastřešená asymetrickou sedlovou střechou o sklonu cca 12 – 25 °. Stavba je z prefabrikovaných dřevolignátových dílců (sádrovláknité desky s nosnými dřevěnými sloupky), suterénní zdivo a strop je železobetonový. Vrchní stavba je tvořena prefabrikovanými dílci kombinovanými ze dřeva a lignátu, vyzdívanými cihelnými štítovými stěnami. Krov je tvořen příhradovými sbíjenými vazníky.

Doba provozu stavby bude omezena na časové rozmezí maximálně 8 až 18 hodin. Použity budou mechanismy, které mají výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými právními předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování, nebo odvoz výkopků a stavební sutí budou přednostně soustředěna do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.

Byl proveden stavebně technický průzkum a statické posouzení stavby, které zpracoval Ing. Jakub Lukavec ze společnosti DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČO 276 42 411, v srpnu 2017.

Z předmětného posouzení je zřejmé, že bylo provedeno ověření výskytu azbestu v konstrukci stěn. Při průzkumu byly odebrány vzorky stěn – jednalo se o sádrovláknité desky, které byly odeslány do laboratoře na expertízu. **Laboratoř výskyt azbestu v materiálu vyloučila. Žádný typ azbestu nebyl detekován.** Limit detekce je 0,1 % hm.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace není v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné závazné stanovisko k odstranění stavby.




Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

zástupce vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk

Rozdělovník

- 1/ Adresát – DZ P
- 2/ KHS odd. HDM a.a