



- ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ R-WC – DOPLNĚNÍ:
- ROZVADĚČ OCEP ZAPUŠTĚNÝ, In=40A, IP30, STÁVAJÍCÍ
 - DOPLNĚNÝ O NOVOU ČÁST JIŠTĚNÍ DLE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

HLAVNÍ VYPÍNAČ – STÁVAJÍCÍ
JISTIČ B6/1
PR.CHRÁNIČ KOMB. S JISTIČEM B10/1N, Ir=0.03A
PR.CHRÁNIČ KOMB. S JISTIČEM B16/1N, Ir=0.03A
SÍŤOVÝ NÁPAJEČ NOZ.SIGN.(DODÁVKA SE SIGNALIZACÍ–SET)

STÁVAJÍCÍ NÁPLŇ NUTNÁ ZACHOVAT

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN–C–S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000–4–41ed.3
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51ed.3.

HLAVNÍ ING. PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘTKO : 1:---	
ZDENEK NYVLIT		LUBOŠ GORGAN	LUBOŠ GORGAN	FORMAT : 2 A4	
				DATUM : 11/2020	
INVESTOR : ZŠ a MŠ Letců R.A.F. 1989 – p.o. NYMBURK, 286 02 NYMBURK 2					
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ – UČEBNA CHEMIE A WC IMOBILNÍ, ul. LETCŮ R.A.F., NYMBURK sl.p.č. 2731, k.ú. NYMBURK D – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 02 – WC IMOBILNÍ 1.5 – ELEKTROINSTALACE				1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : ATELIER Hronov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 162 lubos.gorgan@atelier.cz 20 – P – 72	
DOKUMENTACE STAVBY – ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ				Č. PARÉ	EV. Č. AKCE 1415 24 20
NÁZEV PŘÍLOHY :				ČÍSLO PŘÍLOHY 1. 5. 6	
SCHEMA ZAPOJENÍ STAV. ROZVADĚČE R-WC – DOPLNĚNÍ					